

治山工事(山腹)照査要領

照 査 項 目 一 覧 表

治山工事(山腹)照査要領(2 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
5	設計図	1) 平面図及び工種配置図には必要な工事内容が明示されているか (施設及び名称ほか) 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか 4) 設計図に地質条件(推定岩盤線、柱状図等)を明記してあるか 5) 各設計図がお互いに整合されているか ・平面図又は工種配置図と縦断図、構造図と配筋図等 6) 使用材料は明記されているか 7) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか) 8) 図面表示の数量と縮尺寸法は一致しているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6	数量計算	1) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 2) 縦横断面図等による面積計算は図面と整合しているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	