

質 疑 回 答 書

工事番号： 8 1 0 5

業 務 名：小樽市道営住宅改善工事実施設計(新光団地道営1、2号棟、集会所)

入 札 日：令和6年4月16日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	アスベスト分析の検体数について、特記仕様書には「6種類検体」と記載がありますが、各種類ごとに1検体(計6検体)と考えて宜しいでしょうか。違う場合は検体数のご指示をお願い致します。	検体数は、6種類14検体となります。 特記仕様書を修正します。
	以下空欄	