

質 疑 回 答 書

工事番号： 30310

工 事 名： 北海道清里高等学校長寿命化第2期工事

入 札 日： 平成 6 年 4 月 16 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	E-08_電気設備_1階平面図(2)撤去図 ポーチ天井照明器具更新及び配線改修に伴う天井改修とあります。 ポーチ天井全面(スパンドレル)撤去・新設と考えてよろしいでしょうか。 ご指示お願いいたします。	全面撤去新設となります。 当該内容が工事数量総括表から脱漏していたため、修正します。
2		
3		
4		
5		