

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-30500

工 事 名： 北海道立帯広美術館屋根改修工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 21 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	廊下(2)の屋根改修工事について、改修詳細図6(図番15)に講堂及びロビー取合いの納まりが記載されていますが、既設断面詳細図(1)(図番28)にはEXP.Jが記載されています。 EXP.Jは無いものと考えてよろしいですか。	改修詳細図6(図番15)が正であり、EXP.Jは設置されていません。