

質 疑 回 答 書

工事番号: R06-11211

工 事 名 : 北海道立宗谷ふれあい公園パークゴルフ場管理事務所新築電気設備工事

入 札 日 : 令和6年5月21日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	構内配電線路上に樹木や傾斜地等の支障があります。協議によりルートの変更は可能ですか。	ルートの変更は可能です。
2	特記仕様書で配線器具がアルミ合金製なのですが、内訳で樹脂になっています。新金プレートで宜しいでしょうか。ご指示願います	新金プレートで対応願います。数量総括表、図面を変更致しました。
3	特記仕様書でハンドホールにケーブル支持金物をつける指示がありますが、数量にありません。ご指示願います。	ケーブル支持金物は道単価に含まれています。
4	屋外SPが室内用で選定されています。屋外用TC-715AMでいかがでしょうか。指示願います。	屋外用のスピーカーで対応願います。 メーカーについては監督員との協議の上決定します。 数量総括表、図面を変更致しました。
5	既設防災盤に分電盤異常がありますが、管理棟は警報出さなくても宜しいでしょうか。	警報はビジターセンターのみ警報を出す予定ですが 管理棟についても施設管理者と協議の上、必要であれば設計変更にて対応する予定です。