

点 検 対 象 設 備 一 覧

北海道障害者職業能力開発校

区 分	分 類 等	数 量	区 分	分 類 等	数 量
■自動火災報知設備			■排煙設備		
受 信 機	P型1級 36/40回路	1	制 御 盤	28/30回線	1
副 受 信 機	36/40回線 職員室	1	防 火 戸	ドア式S型	27
〃	6/10回線 舎監室	1	防 火 シ ャ ッ タ ー	手動式	2
差 動 式 ス ポ ッ ト		82	防 火 垂 れ 壁		6
定 温 式 ス ポ ッ ト		115	防 火 ダ ン パ ー		9
煙 感 知 器	屋内消火栓、排煙等附属	118	煙 感 知 器 (防火戸専用)		8
発 信 器	P型1級	20	■スプリンクラー		
表 示 灯		20	加 圧 送 水 装 置		1
音 響 装 置	電鈴	7	起 動 装 置		1
常 用 電 源	交流電源	1	ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド		266
予 備 電 源	蓄電池	1	制 御 盤		1
■屋内消火栓			流 水 検 知 装 置 (アラーム弁)		2
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ モ ー タ	1	呼 水 装 置		1
制 御 盤		1	送 水 口		1
呼 水 装 置		1	圧 カ ス イ ッ チ		3
消 火 栓		20	水 源		1
遠 隔 起 動 ス イ ッ チ		20	■ 非 常 放 送 設 備		
表 示 盤		1	増 幅 器	360W	1
水 源		1	遠 隔 操 作 機	守衛室及び舎監室	2
放 水 試 験	総合点検	1	ス ピ ー カ ー		167
■消火器			起 動 装 置	押しボタン	1
消 火 器	粉末(蓄圧式)	60	常 用 電 源		1
消 火 器	二酸化炭素7型	2	非 常 電 源		1
■避難器具			■配線		
す べ り 台		1	絶 縁 体 抵 抗 測 定 及 び 配 線 点 検	総合点検	1
■誘導灯、誘導標識板			■非常電源		
誘 導 灯		8	自 家 発 電 設 備	ディーゼル機関	2
誘 導 標 識		105	蓄 電 池	ﾊﾞﾂﾄ型鉛蓄電池	2