

令和元年度に係る随時監査(工事)の結果に対する措置状況

第1 監査の結果の報告

令和元年度に係る随時監査(工事)の結果については、令和2年3月6日に議会、知事に報告(令和2年3月6日付け北海道公報第86号で公表)した。

第2 監査の結果に基づき講じた措置

監査報告の内容	講じた措置
1 合規性の視点から是正又は改善を求めたもの	
(1) 設計	
<p>《指導事項》</p> <p>道路災害復旧工事において、切土法面を保護する特殊ふとんかごの設計に当たり、かご内の材料の流出防止として、内張ネットを設置する必要があるが、これを行っていなかった。</p> <p>(渡島総合振興局)</p>	<p>工事の設計に当たっては、設計書審査を徹底するよう関係職員を指導し、適切な事務処理に努めます。</p> <p>なお、当該工事においては、受注者と協議の上、設計変更を行いました。</p>