

道発注工事における杭工事のデータ流用について

○道の独自調査により判明したこれまでの2つの工事での流用に加え、新たに2つの工事でも不自然な点が見受けられたことから、昨日、旭化成建材(株)に確認した結果、データの流用を認められたもの。

○工事概要

| | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 工事名称 | 北海道新篠津高等養護学校 校舎等増築工事 | 紋別市道営住宅新築工事 (であえーる幸団地2) |
| 工事期間 | 平成20年6月～平成21年3月 | 平成20年7月～平成21年9月 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造2階建て | 鉄筋コンクリート造5階建て |
| 契約額 | 216,395,139円 | 222,996,108円 |
| 施設概要 | 知的障がいを持つ175名が産業科など7科に通学 | 39戸全て入居 |
| 元請業者 | 岩倉・中山・緑地 ^{※1} JV | 北栄建設産業(株) |
| 一次下請 | 共友資材(株) | ナラサキ産業(株) |
| 二次下請 | 旭化成建材(株) | 旭化成建材(株) |
| 三次下請 | (株)丸清基礎工業 | (有)野崎重機工業 ^{※2} |
| 四次下請 | (有)栄邦建設 | |
| 工事監理 | | (株)ハウ計画設計 |
| 杭データの 流用状況 | 60本のうち3本のデータが同一 | 90本のうち2本のデータが同一な ものが2組 |

※1：平成25年廃業 ※2：平成24年廃業

○旭化成建材(株)の現場責任者については、調査中である。

○道の建築技術職員が、昨日、目視で現地調査した結果、傾斜や構造上問題のあるひび割れなどの不具合は見当たらない。

○本日、道営住宅の入居者及び教育庁を通じて生徒の保護者に対し、判明している事実関係をお知らせ。

○旭化成建材(株)に対し、建物の安全確認、流用が行われた経緯等の報告を指示。

旭化成建材(株)が施工した道発注工事について

(平成27年10月31日現在)

| 区分 | 施設数 | | 契約件数 | |
|---------------|-----|---------------|------|---------------|
| | | うち調査済 | | うち調査済 |
| | | うちデータ流用のあったもの | | うちデータ流用のあったもの |
| 道発注工事 | 47 | 21 | 67 | 38 |
| 建築局発注 | 31 | 21 | 51 | 38 |
| 当該現場責任者 | 11 | 8 | 16 | 13 |
| 愛国団地D10号棟 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 当該現場責任者 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ことぶき団地A・B・C | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 当該現場責任者 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 新篠津高等養護学校 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 当該現場責任者 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| であえーる幸団地(紋別市) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 当該現場責任者 | 1 | 1 | 2 | 2 |

※当該現場責任者とはデータ流用のあった愛国団地D10号棟2、ことぶきC-2の杭工事の現場責任者と同一の氏名が書類上確認できるもの

旭化成建材(株)が施工した杭工事 調査進捗状況

2015/10/31

1 集合住宅

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 36 | 12 | |
| | 施設数 | 18 | 7 | |
| 調査済み | 契約数 | 30 | 11 | |
| | 施設数 | 14 | 6 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 3 | 2 | |
| | 施設数 | 3 | 2 | |

2 医療福祉施設

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 1 | 0 | |
| | 施設数 | 1 | 0 | |
| 調査済み | 契約数 | 1 | 0 | |
| | 施設数 | 1 | 0 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 0 | 0 | |
| | 施設数 | 0 | 0 | |

3 学校

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 15 | 3 | |
| | 施設数 | 13 | 3 | |
| 調査済み | 契約数 | 6 | 1 | |
| | 施設数 | 5 | 1 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 1 | 0 | |
| | 施設数 | 1 | 0 | |

4 公共施設

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 3 | 1 | |
| | 施設数 | 3 | 1 | |
| 調査済み | 契約数 | 1 | 1 | |
| | 施設数 | 1 | 1 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 0 | 0 | |
| | 施設数 | 0 | 0 | |

5 その他

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 12 | 0 | |
| | 施設数 | 12 | 0 | |
| 調査済み | 契約数 | 0 | 0 | |
| | 施設数 | 0 | 0 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 0 | 0 | |
| | 施設数 | 0 | 0 | |

6 合計

| | | 件数 | うち責任者A担当 | 備考 |
|------------|-----|----|----------|----|
| 調査対象 | 契約数 | 67 | 16 | |
| | 施設数 | 47 | 11 | |
| 調査済み | 契約数 | 38 | 13 | |
| | 施設数 | 21 | 8 | |
| 不自然な点があるもの | 契約数 | 4 | 2 | |
| | 施設数 | 4 | 2 | |

紋別市道営住宅であえーる幸団地 入居者 様

北海道建設部住宅局住宅課長

であえーる幸団地にお住まいのみなさまへ

日頃から、本道の住宅行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

道では、横浜市内で発生したマンション傾斜問題を受け、旭化成建材(株)が関わった道発注工事を独自に調査してきたところです。

この結果、みなさまが入居されている、であえーる幸団地の新築工事における杭工事のデータに不自然な点が見受けられ、旭化成建材(株)に確認したところ、データが流用されている事実が本日判明いたしました。

現時点では、傾斜や構造上問題となるひび割れなどの不具合は見られませんが、旭化成建材(株)に対し、速やかに建物の安全性に関する調査を行うよう指示しており、今後の対応などにつきましては、説明会を開催し、ご説明させていただきます。

また、この件に関する相談窓口を次のとおり設置しておりますので、ご不明な点等をお問い合わせください。

みなさまにはご不安を与え大変申し訳ありませんが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

記

- 旭化成建材(株)が施工した杭工事等に関する相談窓口
場 所 北海道建設部住宅局建築指導課内
電話番号 011-204-5578

[住宅局住宅課住宅管理グループ]

平成27年11月1日

釧路市道営住宅
ことぶき団地のみなさまへ

北海道建設部住宅局住宅課長

説明会開催のお知らせ

日頃から本道の住宅行政にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。

平成15年から19年にかけて新築しましたことぶき団地の新築工事におきまして、旭化成建材（株）が関わった杭工事のデータの一部が流用されている事実が判明し、先日、みなさまに緊急にお知らせさせていただいたところです。

みなさまには、ご心配ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。

つきましては、ことぶき団地自治会長様にもご相談し、これまでの経緯や調査状況などについて、次のとおり説明会を開催し、みなさまにご説明させていただくことといたしました。

お忙しい中、大変恐縮ですが、何卒ご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

日時 平成27年11月2日（月） 午後7時から

場所 寿生活館

釧路市寿2丁目4番10号

0154-23-5647

■ 出席される皆さまへのお願い

会場の寿生活館の駐車スペースには限りがありますので、大変恐縮ですが、自家用車でのご来場は、極力ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

連絡先

北海道建設部住宅局住宅課

住宅管理グループ

011-204-5583