

## 道発注工事における杭工事のデータ流用について

### 1 データの流用について

- 道の独自調査で、新たに杭打設時の電流計の記録に不自然な点が見受けられたことから、本日、旭化成建材(株)に確認した結果、杭 22 本のうち 2 本のデータが同一であることを認めためたもの。
- 旭化成建材(株)は、「客観的に見てデータの転用があったと認めざるを得ない」とコメント。
- 旭化成建材(株)の現場責任者は、昨日、流用を認めた工事と書類上、同一氏名であることを確認。
- 工事概要
  - ・工事名称 釧路市道営住宅新築工事(ことぶき団地C-2)
  - ・工事期間 平成 18 年 10 月から平成 19 年 12 月
  - ・請負業者等

	業者名
元請業者	向陽・影本JV
一次下請	北海道エア・ウォーター(株)
二次下請	旭化成建材(株)
三次下請	(有)野崎重機工業*
四次下請	(株)大建山田
工事監理	(株)武田建築設計事務所

※平成 24 年自己破産

### 2 道の対応

- 道の建築技術職員が、本日、目視で現地調査した結果、傾斜やひび割れなどの不具合は見当たらない。
- 本日、道営住宅の入居者に対し、判明している事実関係をお知らせするとともに、旭化成建材(株)に対し、建物の安全確認、流用等が行われた経緯のほか、流用に携わった現場責任者の施工実績調査を指示。

### 3 今後の対応

- ・道営住宅の入居者に対し、安全性に係る調査結果や対応などの説明会を開催。
- ・旭化成建材(株)が施工した他の施設についても、早急に調査を進める。

## 道発注工事における調査の進捗状況について

### 1 調査の進捗状況

○10月24日、旭化成建材(株)から、道発注と整理している100件の工事に関する情報提供があり、この時点で道発注と判明したものは、65件(45施設)。

○10月27日、旭化成建材(株)から道内の施工実績422件の工事に関する追加の情報提供があり、道で確認精査した結果、現時点で道発注と判明したものは、公共施設が2件増えて合計67件(47施設)。

○現在までの道発注工事の調査対象と調査の進捗状況は次のとおり。

[用途別の内訳]

(その他には土木・農業施設含む)

用途		集合住宅	医療・福祉施設	学校	公共施設	その他	計
件数		36	1	15	3	12	67
施設数		18	1	13	3	12	47
道調査済	件数	13	1	2	0	0	16
	施設数	8	1	1	0	0	10
流用有り	件数	2	0	0	0	0	2
	施設数	2	0	0	0	0	2
道調査未了	件数	23	0	13	3	12	51
	施設数	10	0	12	3	12	37

### 2 今後の対応

- ・旭化成建材(株)に対し、建物の安全確認、流用等が行われた経緯のほか、流用に携わった現場責任者の施工実績調査を指示。
- ・旭化成建材(株)が施工した他の施設についても、早急に調査を進め、流用に携わった現場責任者が明らかになった場合には、優先的に調査を実施。

釧路市道営住宅ことぶき団地 入居者 様

北海道建設部住宅局住宅課長

ことぶき団地にお住まいのみなさまへ

日頃から、本道の住宅行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。道では、横浜市内で発生したマンション傾斜問題を受け、旭化成建材(株)が関わった道発注工事を独自に調査してきたところです。

この結果、みなさまが入居されていることぶき団地の新築工事における杭工事のデータに不自然な点が見受けられ、旭化成建材(株)に確認したところ、データが流用されている事実が本日判明いたしました。

現時点では、傾斜や構造上問題となるひび割れなどの不具合は見られませんが、旭化成建材(株)に対し、速やかに建物の安全性に関する調査を行うよう指示しており、今後の対応などにつきましては、説明会を開催し、ご説明させていただきます。

また、この件に関する相談窓口を次のとおり設置しておりますので、ご不明な点等をお問い合わせください。

みなさまにはご不安を与え大変申し訳ありませんが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

記

- 旭化成建材(株)が施工した杭工事等に関する相談窓口  
場 所 北海道建設部住宅局建築指導課内  
電話番号 011-204-5578

[ 住宅局住宅課住宅管理グループ ]