

檜山振興局公宅消防用設備保守点検業務 保守点検設備一覧

	単位	江差町													せたな町			今金町		数量計
		消防署	かもめ寮	RC92 -4	RC95 -6	RC96 -8	RC97 -10	RC97 -11	RC98 -12	RC99 -13	WPC0 0-13	RC01 -15	PC03 -17	計	PC96 -7	計	PC97 -9	計		
1 機器点検及び総合点検（1回目）																				
(1) 消火器具																				
粉末消火器（蓄圧式） 新設・引取【一火消費費】	本	11	11		6	9	9	9	7	10	7	4	10	93	8	8	6	6	107	
粉末消火器（加圧式）	本			6										6					6	
粉末消火器（蓄圧式）	本																			
(2) 自動火災報知設備																				
受信機P型1級（19回線以下）	面	1	1				2		1		1			6					6	
受信機P型2級	面											1		1					1	
副受信機（19回線以下）	面								1		1			2					2	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（50個まで）	個	50	37				50		50		50	34		271					271	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（51個から100個まで）	個	4					32		24		20			80					80	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（101個以上）	個																			
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（50個まで）	個	50	36				50		50		50	27		263					263	
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（51個から100個まで）	個	5					46		10		2			63					63	
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（101個以上）	個																			
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（防爆形）	個																			
煙感知器（50個まで）	個	10	8				3		3		2	1		27					27	
表示灯	灯	4	4				8		6		6	3		31					31	
P型1級発信機	個	4	4				8		6		6			28					28	
P型2級発信機	個											3		3					3	
音響装置	個	5	5				10		8		8	4		40					40	
常用電源	組	1	1				2		1		1	1		7					7	
予備電源（受信機のみ）	組	1	1				2		1		1	1		7					7	
(3) 避難器具																				
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	4	3	2	3				1		15	3	3	4	4	22	
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	3	2	2	2				1		12	3	3			15	
はしご（建築物の地上階数4）	組						2							2					2	
はしご（建築物の地上階数5）	組																			
(4) 漏電火災警報装置																				
電源	組	2	2											4					4	
受信機	面	2	2											4					4	
音響装置	組	2	2											4					4	
変流器	組	2	2											4					4	
漏洩電流検出状況及び音響装置	組	2	2											4					4	
(5) 排煙設備																				
制御盤（10回線以下）	面	1	1		1									3					3	
防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚	6	6		6									18					18	
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																			
可動垂れ壁（50連まで）	連																			
垂直降下式垂れ壁	枚																			
受信機P型1級（19回線以下）	面																			
煙感知器（50個まで）	個	6	4		6									16					16	
音響装置	個																			
常用電源	組				1									1					1	
予備電源（受信機のみ）	組				1									1					1	
送水口	組																			
放水口	組																			
(6) 非常警報設備																				
操作部（電源部）	組				3									3					3	
起動装置（発信機、押しボタン）	組				3									3					3	
音響装置	組				3									3					3	
表示灯	灯				3									3					3	
増幅器操作部（200W以下）	台																			
スピーカ回線（50個まで）	個																			
音量調整器	個																			
起動装置 押しボタン	個																			
常用電源	組																			
非常電源	組																			
(7) 配線																				
絶縁抵抗測定及び配線点検※建物単位	棟	1	1		1		1		1		1	1		7					7	
2 機器点検（2回目）																				
(1) 消火器具																				
粉末消火器（加圧式）	本																			
粉末消火器（蓄圧式）	本	11	11	6	6	9	9	9	7	10	7	4	10	99	8	8	6	6	113	
(2) 自動火災報知設備																				
受信機P型1級（19回線以下）	面	1	1				2		1		1			6					6	
受信機P型2級	面											1		1					1	
副受信機（19回線以下）	面								1		1			2					2	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（50個まで）	個	50	37				50		50		50	34		271					271	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（51個から100個まで）	個	4					32		24		20			80					80	
差動式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（101個以上）	個																			
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（50個まで）	個	50	36				50		50		50	27		263					263	
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（51個から100個まで）	個	5					46		10		2			63					63	
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（101個以上）	個																			
定温式ｽﾀﾏﾅ ｵｰﾄﾏﾏ感知器（防爆形）	個																			
煙感知器（50個まで）	個	10	8				3		3		2	1		27					27	
表示灯	灯	4	4				8		6		6	3		31					31	
P型1級発信機	個	4	4				8		6		6			28					28	
P型2級発信機	個											3		3					3	
音響装置	個	5	5				10		8		8	4		40					40	
常用電源	組	1	1				2		1		1	1		7					7	
予備電源（受信機のみ）	組	1	1				2		1		1	1		7					7	
(3) 避難器具																				
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	4	3	2	3				1		15	3	3	4	4	22	
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	3	2	2	2				1		12	3	3			15	
はしご（建築物の地上階数4）	組						2							2					2	
はしご（建築物の地上階数5）	組																			
(4) 漏電火災警報装置																				
電源	組	2	2											4					4	
受信機	面	2	2											4					4	
音響装置	組	2	2											4					4	
変流器	組	2	2											4					4	
(5) 排煙設備																				
制御盤（10回線以下）	面	1	1		1									3					3	
防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚	6	6		6									18					18	
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																			
可動垂れ壁（50連まで）	連																			
垂直降下式垂れ壁	枚																			
受信機P型1級（19回線以下）	面																			
煙感知器（50個まで）	個	6	4		6									16					16	
音響装置	個																			
常用電源	組				1									1					1	
予備電源（受信機のみ）	組				1									1					1	
(6) 非常警報設備																				
操作部（電源部）	組				3									3					3	
起動装置（発信機、押しボタン）	組				3									3					3	
音響装置	組				3									3					3	
表示灯	灯				3									3					3	
増幅器操作部（200W以下）	台																			
スピーカ回線（50個まで）	個																			
音量調整器	個																			
起動装置 押しボタン	個		</																	