

北海道企業局展・夏休みこども見学会を開催します。

企業局では、工業用水道事業と電気事業を広く道民のみなさまに知っていただくため、平成18年から「企業局展」を開催しています。

今年は8月14日(月)、15日(火)の2日間、道庁1階の道政広報コーナーで開催し、工業用水道事業や電気事業を紹介するパネルのほか、水力発電の模型なども展示します。

みなさまのご来場をお待ちしています。

また、企業局展に先立ち、8月10日(木)には、小学生とその保護者様を対象として、夕張川水系にある発電所とダムを見学する「夏休みこども見学会」を行います。

「夏休みこども見学会」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年から実施を見送っていましたが、行動制限の緩和に伴い、4年ぶりの実施となります。

※「夏休みこども見学会」の参加者募集は終了しております。

詳しくは北海道企業局総務課

<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/sum/>

TEL:011-251-6213



令和元年の様子



5月に実施した水質検査の結果が出ました。

北海道企業局の工業用水は「北海道営工業用水道供給規程」の中で「水素イオン濃度」「濁度」「水温」について基準が定められています。3ヶ月に1度、参考に水道法の水質検査を実施し、その結果を公表していますが、5月30日に実施した検査でも、各地区・地域とも工業用水の基準値として定めた水質を維持していることが確認されています。

5月に実施した検査結果の詳細については下記の北海道企業局工業用水課HPをご覧ください。

<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/kgs/water-quality-data.html>



過去1年間の検査結果

| | 検査項目 | 令和4年 (夏期) | 令和4年 (秋期) | 令和5年 (冬期) | 令和5年 (春期) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 室蘭地区 | pH値 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.0 |
| | 濁度(度) | 1.0 | 3.6 | 0.4 | 0.7 |
| | 水温(℃) | 23.5 | 12.0 | 2.0 | 17.4 |
| 苫小牧地区 第一施設 | pH値 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| | 濁度(度) | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 1.5 |
| | 水温(℃) | 18.0 | 9.0 | 4.0 | 12.7 |
| 苫小牧地区 第二施設 | pH値 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 |
| | 濁度 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 2.5 |
| | 水温(℃) | 21.0 | 8.5 | 3.0 | 12.7 |
| 石狩湾 新港地域 | pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
| | 濁度 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| | 水温(℃) | 22.0 | 10.5 | 3.0 | 12.7 |

※「北海道営工業用水道供給規程」での「水素イオン濃度」「濁度」「水温」の基準
水素イオン濃度：pH6.0～8.0、濁度：15度以下、水温：25度℃以下