

## 業 務 処 理 要 領

この要領は、委託者が受託者に委託する北海道庁本庁舎等飲料水水質検査及び空気環境測定業務を円滑かつ効率的に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

この作業は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（昭和46年1月21日厚生省令第2号）第4条第2項並びに第4条の2の規定に基づき実施するものであり、作業は次により行うものとする。

## 1 作業内容、実施時期及び箇所等

<div>庁舎名</div> <div>作業内容</div>	本庁舎	議会庁舎	別館西棟
飲料水水質検査	別表1・別表2のとおり		
空気環境測定			○ 各奇数月 (年6回)

## 2 作業方法

## &lt;共通事項&gt;

- (1) 各作業共、庁舎及び施設に加工することなく、既存のまま行うものとする。
- (2) 各作業に要する洗浄用補給水、作業用電力(100W～/100V)は委託者の負担とする。
- (3) 各作業に必要な機械及び消耗品は、受託者の負担とする。
- (4) 特許使用、危険負担等は、受託者の責任において処理するものとする。

## &lt;個別事項&gt;

## ◎ 飲料水の水質検査

## (1) 採水場所及び検査項目

別表1の箇所から採水し、別表2の項目を検査する。ただし、専用水道部分(本庁舎、議会庁舎)においては、厚生労働大臣指定検査機関または地方自治体の機関に持ち込み検査する。

## (2) 採水方法

ア 給水系統末端給水栓を全開し、十分に流水後、採水する。

イ 各貯水槽を清掃後に満水し、採水する。

## (3) 採水容器

採水専用の容器とし、塩素で容器の内外(蓋も含む)を十分消毒し、採水箇所で水洗いし使用する。

## (4) その他

採水者は、塩素で十分手を消毒し、水洗いする。

また、採水した容器をアルミ箔で包む等、汚れの防止に十分留意すること。

## ◎ 空気環境測定業務(別館西棟)

## (1) 測定項目及び測定機器

別表3のとおり

## (2) 測定場所及び報告書様式

別表4のとおり

## (3) 実施時期

各奇数月(年6回)

## 3 報 告

受託者は、業務終了後、各月毎に水質検査報告書(任意様式)及び空気環境測定報告書(別表4)を委託者の業務担当員に2部提出し、作業の実施を報告すること。