

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-10920

工 事 名： 北海道栽培漁業瀬棚センター中間育成棟改修第2期工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 14 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	設計図や工事数量総括表の中に各水槽に給水するための給水装置(装置の固定金物含む)や給水配管の取り外し、再取付の記載がありません。本工事の施工に支障がある場合は、設計変更として考えてよろしいでしょうか。または工事着手前に別途工事で給水装置等は撤去してあるのでしょうか。	別途工事において撤去していませんので、本工事の設計変更として対応します。