

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-40210

工事名： 札幌市道営住宅改善工事(栄町団地R4、R8号棟)

入札日： 令和 6 年 5 月 20 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	<p>工事数量総括表の6ページに直接仮設の細目別内訳に(アスベスト撤去工事)がありますが、この内2.除去作業 1式として 別紙00-0009に除去作業の項目が明示されております。</p> <p>また、7ページに外壁改修の細目別内訳に(撤去)として除去作業の項目が明示されております。</p> <p>同じ項目が、直接仮設工事と外壁改修工事の両方に有ります。御確認下さい。</p> <p>上記の質問はR4号棟ですが、R8号棟でも同じように書かれております。</p>	<p>ご指摘のとおり、直接仮設工事及び外壁改修工事の双方に外壁アスベストに係る除去工事が計上されておりました。</p> <p>外壁改修工事に計上していた外壁塗装撤去を削除するとともに、直接仮設工事に計上していたアスベスト撤去工事を外壁改修工事に移行し、工事数量総括表を訂正いたします。</p> <p>なお、R8号棟も同様とします。</p>
2	<p>工事数量総括表の38ページに 別紙00-0009に除去作業の項目が明示されておりますが、この内、軒天(コンクリート面)マスキング塗装撤去の数量が195㎡となっておりますが、7・8ページの外壁改修の軒天改修の面積では、295㎡となっております。</p> <p>どちらの数量を使用するか、御指示ください。</p>	<p>R4号棟に係る外壁改修に伴う軒天(コンクリート面)マスキング塗装撤去の面積は、295㎡が正です。</p> <p>工事数量総括表を訂正いたします。</p>
3		
4		
5		