

質 疑 回 答 書

工事番号： 11818

工 事 名： 北海道根室振興局中標津合同庁舎改築建具工事(2工区)

入 札 日： 令和 6 年 6 月 3 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	WD-4B.WD-5Bのランマは建具工事なのでしょうか。 また、FIXガラスのはめ込みでしょうか。それともガラス戸でしょうか。	WD-4B.WD-5Bのランマも含め建具工事となります。 また、FIXガラスのはめ込みです(ガラス工事は別途、建築3工区)。
2	WD-4B.WD-5B木製建具、ガラスの大きさが展開図と建具表で違うようですがどちらが正しいでしょうか。	建具表が正となります。 展開図-1,-6,-10,-11を訂正します。
3	カウンター K-1,K-2の天板がラマツLVLですが、あれば対応できるのですが、今のところ製作しているところが見つかりません。 また、巾600のLVL材が製作不可であれば継ぎ足す事はありませんでしょうか。	K-1及びK-2については専門工事業者から見積書を徴収していることから、基本的には設計図どおりで考えています。 なお、詳細については、契約後、必要に応じて施工図等により協議することになります。
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		