

質 問 書

工事(業務)番号: 10160

工 事 (業務)名: 北海道立向陽学院本館ほか改修工事

入 札 日: 令和 7年 6月 3日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	屋根断熱材の種別が設計図書では「FP板(3種b)t75」に対し、数量表では「EPS板(JIS A9521 1号t75)」となっています。FP板での見積でよろしかったでしょうか。	工事数量総括表で計上したEPS板で見積もってください。ただし、現場の施工状況によってFP板(XPS)で施工しなければならない状況が発生した場合は、設計変更により対応します。また、該当図面を修正します。
2	寮舎の内装工事着手時、入居者の移動はしていただけるものとして考えてよろしかったでしょうか。	当該工事を行う鈴蘭寮とはまなす寮は、工事中、入居していません。
3		
4		
5		