

質 疑 回 答 書

工事番号：20600

工 事 名：北海道浦河高等学校長寿命化工事(1工区)

入 札 日：令和7年11月18日

番号		回 答
1	快適トイレの設置について、仮設使用指定敷地内で水洗トイレを設置して快適トイレに求める標準仕様ア～ウに記載されてる項目を満たした場合は、快適トイレ同等と承認頂けますか。	よろしいです。
2	図面整理番号A-28～31天井伏図記載の天井仕上材：撤去・新設工事について、設備工事に伴う改修工事でありますが、施工時期と一度に出来る施工範囲によって施工単価が大きく変わりますので、具体的な指示を頂きたいです。	設備工事に伴う改修工事の施工時期等は、学校や設備工事の受注者、監督員と協議する必要があるため、工事着手後に具体的な指示を行います。
3	質疑番号3に関連して、特記仕様書、第1章共通事項、項目46.に施設管理者の要望等により施工時期や施工時間が制限され、工期等を遵守するためやむを得ず時間が及び深夜作業をせざるを得ない場合の労務費に関する設計変更を行う協議内容はありますが、週休2日工事に関する4週8休以上の実施が出来ない期間の設計変更も協議出来ると考えて良いですか。	月単位の4週8休又は通期の4週8休に満たない場合は、労務費補正分を減額変更することとしています。 なお、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間は含まないものとしています。
4	改修No.F建具改修の樹脂製内窓新設について、図面整理番号A-40～41建具表7・8仕様欄に付属金物一式としか記載されてませんが、クレセント取付は必要でしょうか。	樹脂製内窓にクレセント取付は必要ではありません。