

質 疑 回 答 書

工事番号: 41500

工事名: 帯広市道営住宅改善工事(新緑第2団地5・6号棟)

入札日: 令和8年1月27日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	工事期間中は居住者は居ないものと考えてよろしいでしょうか。	居住者が居ながらの改修となります。
2	6号棟の外壁改修において、アスベスト含有が下地調整材とありますが、左官補修材と理解してよろしいでしょうか。	下地調整材は、塗装材ための下地調整材を想定しており、ひび割れや欠けなどを直すための補修材ではありません。
3	外部足場において、作業性を考慮して新世代足場のNdsystem(緊結式足場)を使用してもよろしいでしょうか。	外部足場は任意仮設であるため、契約後に工事監督員と安全などの協議によることとします。
4		
5		