北海道庁本庁舎等空調自動制御設備点検業務　対象設備表

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
【７月点検】本庁舎					
空調機廻り制御	１階南側事務室系統　AC-101、AC-102		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	7	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	9	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	２階南側事務室系統　AC-201、AC-202		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	4	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	4	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	２階北側事務室系統　AC-203、AC-204		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	3	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	３階南側事務室系統　AC-301、AC-302		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	4	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	5	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	３階北側事務室系統　AC-303		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	4	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	4	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	４階南側事務室系統　AC-401、AC-402		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	7	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	４階北側事務室系統　AC-403、AC-404		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	５階南側事務室系統　AC-501、AC-502		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	5	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	5	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	５階北側事務室１系統　AC-505		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	4	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	4	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	５階北側事務室２系統　AC-504、AC-506、AC-507		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	5	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	3	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	3	個	
	電動二方弁	VY51	6	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	5	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	3	個	
空調機廻り制御	６階南側事務室系統　AC-601、AC-602		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	7	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	６階北側事務室系統　AC-603、AC-604		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	７階南側事務室系統　AC-701、AC-702		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	9	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	７階北側事務室系統　AC-703、AC-704		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
空調機廻り制御	８階南側事務室系統　AC-801、AC-802		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	9	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	9	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	８階北側事務室系統　AC-803、AC-804		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	９階南側事務室系統　AC-901、AC-902		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	９階北側事務室系統　AC-903、AC-904		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	6	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	6	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	10階南側事務室系統　AC-1001、AC-1002		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	10階北側事務室系統　AC-1003、AC-1004		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	11階南側事務室系統　AC-1101、AC-1102		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	8	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	11階北側事務室系統　AC-1103、AC-1104		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	9	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	8	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	12階南側事務室系統　AC-1201、AC-1202		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	7	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	12階北側事務室系統　AC-1203、AC-1204		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	5	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電磁弁	-	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	5	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
空調機廻り制御	地下 1 階売店系統　AC-B01		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	地下 1 階食堂系統　AC-B02		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	3	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	4	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	地下 1 階厨房系統　AC-B03		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	1	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	塔屋中 2 階軽食系統　AC-R01		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
空調機廻り制御	管理・昼夜系統外調機　AC-1		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	2	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	2	個	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	アイソレータ	RYY792S	1	個	
空調機廻り制御	旧労金系統空調機　AC-2		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
空調機廻り制御	FCU外気処理系統外調機　AC-7		1	式	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
空調機廻り制御	道民ホール系統空調機　AC-8		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	1	個	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
空調機廻り制御	知事系統空調機　AC-13		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	3	個	
	室内形湿度センサ	HY7043T	3	個	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	4	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	5	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
空調機廻り制御	事務室南側系統外調機　AC-40		1	式	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	
	微差圧発信器	PY8000D	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	電磁弁	-	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	アイソレータ	RYY792S	2	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	
空調機廻り制御	事務室北側系統外調機　AC-41		1	式	
	挿入形露点センサ	HY7903T	1	個	
	微差圧発信器	PY8000D	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	電動二方弁	VY51	2	個	
	電動三方弁	VY54	1	個	
	電磁弁	-	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	アイソレータ	RYY792S	2	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	
空調機廻り制御	診療所系統パッケージ型空調機　PAC-501		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	2	個	
空調機廻り制御	電話交換室系統パッケージ型空調機　PAC-1201		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206W	2	個	
知事系ミキシングダンパー廻り制御	３階総合政策部知事室内　各室		1	式	
	温度調節器	TP970A	16	個	
ばっき装置廻り制御	２台分（No.1、No.2）　井水ばっき用		1	式	
	圧力発信器	JTF226	2	個	
	アクティバル	VY5133j	2	個	100V
	指示調節計	R36TC0UA	2	個	
FCU廻り制御	221台分　各階各室		1	式	
	温度調節器	T6065B	95	個	
	小型電動三方弁	V4044A	221	個	
【11月点検】本庁舎					
熱交換器廻り制御(１)	高圧蒸気熱交換器（４台分）		1	式	
	EHX-1、EHX-2、EHX-3、EHX-4				
	圧力調節器	L404F	4	個	
	圧力調節器	L91B	4	個	
	マクドネルスイッチ	MC150S	4	個	
	マクドネルスイッチ	MC94	4	個	
	電動二方弁	-	4	個	
	バランシングリレー	WN120C	4	個	
	電磁弁	-	4	個	
	電極リレー（電極3P）	-	4	個	
熱交換器廻り制御(２)	プレート熱交換器（２台分）		1	式	
	FCU系統　T-1、B2階南側空調機系統　T-1-1				
	配管温度検出器	TY7830B	2	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	電動二方弁	VY51	2	個	
	デジタル指示調節計	R36	2	個	
熱交換器廻り制御（３）	プレート熱交換器		1	式	
	B2階北側空調機　SEHX-1				
	配管温度検出器	TY7830B	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	1	個	
	電動二方弁	VY51	1	台	
	デジタル指示調節計	R36	1	個	
給湯廻り制御			1	式	
	配管温度検出器	TY7830B	2	個	
	電動二方弁	VY51	1	個	
	デジタル指示調節計	R36	2	個	
熱源廻り制御			1	式	
	配管温度検出器	TY7830B	7	個	
	圧力発信器	JTG	1	個	
	電磁流量計	MGG10C	1	個	
	オペレータインターフェース	OI	2	個	
	ポンプコントローラ	WY5130P	1	個	
	熱源器コントローラ	WY5130Q	1	個	
	電動二方弁	VY51	1	個	
	遮断弁	PMK	2	個	
	電動バタフライ弁	-	4	個	
	液面調節器	GYY-SL	1	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	
ホットウェルタンク制御	還水槽２基		1	式	
	液面調節器	GYY-SL	2	個	
	電動ボール弁	-	1	台	
熱交換器廻り制御	HEX-B01		1	式	
	配管温度検出器	TY7830B	1	個	
	電動二方弁	VY51	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
換気制御（１）	設備機械室用		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	デジタル指示調節計	R36	1	個	
換気制御（２）	地下倉庫、電気室、発電機室用		1	式	
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	3	個	
発電機廻り制御	地下２階　発電機室		1	式	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	1	個	
	電極リレー（電極3P）	-	1	個	
雑用水層制御			1	式	
	電極リレー（電極5P）	-	1	個	
	電動二方弁	-	1	個	
排水槽廻り制御	雑排水ポンプDP-2、湧水ポンプDP-5-1（２台）、DP-5-2（2台）		1	式	
	電極リレー（電極4P）	-	3	個	
排水槽制御	雑排水ポンプDP-2、湧水ポンプDP-5-1（２台）、DP-5-2（2台）		1	式	
	レベルスイッチ	-	6	個	
漏水検知制御	警戒範囲：電気室上部漏水		1	式	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	漏水検知器（漏水帯）	WLS302C	1	個	
暖房制御	１階ホール受付		1	式	
	電動二方弁	VY51	1	個	
中央監視システム			1	式	
	中央監視装置　savic-net EX		1	システム	
	遠隔管理パソコン		4	台	
	BMSパソコン		1	台	
	プリンター		1	台	
	DGP盤		47	面	
【11月点検】議会庁舎					
熱源廻り制御			1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	8	個	
	指示調節計	R36	2	個	
	温度調節器	TY6800Z	2	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	
	チラーコントローラ	WY5130Q	1	個	
	ポンプコントローラ	WY5131P	1	個	
	差圧発信器	JTD	2	個	
	蒸気用二方弁	PMK2	2	個	
	電動二方弁	VY5113J	1	個	
	電動二方弁	VY5115J	2	個	
	電磁流量計	MGG11D	6	個	
	アイソレータ	RYY792S	1	個	
	積算熱量計演算部	WTY8000A	5	個	
	積算熱量計感音部	TY7840B	5	個	
冷却塔廻り制御	２基分		1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	6	個	
	指示調節計	R36	4	個	
	ミズコン調節器	R7010W	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	2	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	電動バタフライ弁	DN3	2	組	
蒸気受入廻り制御			1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B30	2	個	
	差圧発信器	JTG	3	個	
	液面コントローラ	SL-401	2	個	
	電動ボール弁	VY6300B	1	個	
	渦流量計	VXF	8	個	
	マルチパネルメータ	PCM13	8	個	
	DC24V電源	RYY792D	3	個	
	切替スイッチ	SW	1	個	
熱交換器制御（床暖房設備）			1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	温度調節器	TY6800Z	1	個	
	指示調節計	R36	1	個	
	遮断弁蒸気用	PMK2	1	個	
	電動二方弁	VY5115J	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
貯湯槽廻り制御			1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B30	2	個	
	温度調節器	TY6800Z	1	個	
	指示調節計	R36	1	個	
	遮断弁蒸気用	PMK2	1	個	
	電動二方弁	VY5115K	1	個	
空調機廻り制御	2F会議室系統　ACC-2-NW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	13	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	6	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	6	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	13	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	5	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	6	個	
空調機廻り制御	2F執務室系統　ACC-2-NE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	9	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	4	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	9	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	5	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	6	個	
空調機廻り制御	2F書庫系統　ACC-2-SW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	1	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	5	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
空調機廻り制御	2F図書室系統　ACC-2-SE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	13	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	9	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	2	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	13	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	5	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	1	個	
空調機廻り制御	3F小委員会室4～6系統　ACC-3-NW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	6	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	3	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	5	個	
空調機廻り制御	3F議員控室系統　ACC-3-NE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	13	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	9	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	14	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	10	個	
空調機廻り制御	3F小委員会室1～3系統　ACC-3-SW		1	式	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	シーリングセンサー	TY7301B	6	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	3	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	10	個	
空調機廻り制御	3F小委員会室7～9系統　ACC-3-SE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	6	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	3	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	4	個	
空調機廻り制御	4F議員控室（北西）系統　ACC-4-NW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	5	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	3	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	7	個	
	室内用CO2濃度・温度センサ	CY7102T	6	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	12	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	6	個	
空調機廻り制御	4F議員控室（北東）系統　ACC-4-NE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	7	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	6	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	5	個	
	室内用CO2濃度・温度センサ	CY7102T	4	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	12	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	7	個	
空調機廻り制御	4F議員控室（南西）系統　ACC-4-SW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	6	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	2	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	7	個	
	室内用CO2濃度・温度センサ	CY7102T	4	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	11	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	8	個	
空調機廻り制御	4F議員控室（南東）系統　ACC-4-SE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	7	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	6	個	
	室内用CO2濃度・温度センサ	CY7102T	1	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	9	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	FCUコントローラ	WY5205W	8	個	
空調機廻り制御	5F議場諸室（北西）系統　ACC-5-NW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	12	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	3	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	8	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	13	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	9	個	
空調機廻り制御	5F議場諸室（北東）系統　ACC-5-NE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	17	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	ネオパネル	QY7205A	6	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	9	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	18	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	9	個	
空調機廻り制御	6F会議室（北西）系統　ACC-6-NW		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	6	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	3	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	7	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	3	個	
空調機廻り制御	6F会議室（北東）系統　ACC-6-NE		1	式	
	シーリングセンサー	TY7301B	11	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	集中操作器　ネオターミナル	QY7209A	6	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	12	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	7	個	
空調機廻り制御	5F議場（西）系統　ACC-5-GJW、6F傍聴席（西）系統　ACC-6-BOW		1	式	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	4	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	2	個	
	室内形温湿度センサ	HTY7043T	3	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	2	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	オペレータパネル	QY5100W	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	2	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
	電動ボール弁	VY6300B	4	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	6	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	2	個	
空調機廻り制御	5F議場（東）系統　ACC-5-GJE、6F傍聴席（東）系統　ACC-6-BOE		1	式	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	4	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	2	個	
	室内形温湿度センサ	HTY7043T	3	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	2	個	
	CO2濃度発信器	CY8100C	2	個	
	オペレータパネル	QY5100W	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	2	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	2	個	
	電動ボール弁	VY6300B	4	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	6	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	2	個	
空調機廻り制御	6F傍聴者ロビー（東）系統　ACC-6-BLE		1	式	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	5	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	VAV用コントローラ	WY5206C	3	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	5	個	
空調機廻り制御	6F傍聴者ロビー（西）系統　ACC-6-BLW		1	式	
	挿入形温度センサ	TY7803Z	2	個	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	5	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	3	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	5	個	
空調機廻り制御	5F議場ロビー（東）系統　ACC-5-GLE		1	式	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
空調機廻り制御	5F議場ロビー（西）系統　ACC-5-GLW		1	式	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	1	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
空調機廻り制御	1Fエントランスホール系統　ACC-1-DEN		1	式	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	室内形温度センサ	TY7043Z	3	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	3	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
空調機廻り制御	1F食堂系統　ACC-1-RST		1	式	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	室内形温度センサ	TY7043Z	3	個	
	挿入形温湿度センサ	HTY7803C	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	VAV用コントローラ	WY5206C	3	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	電動ボール弁	VY6300B	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	3	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	1	個	
	積算熱量計演算部	WTY8000A	1	個	
	積算熱量計感温部	TY7840B	1	個	
空調機廻り制御	1F厨房系統　ACC-1-KT		1	式	
	ダクト用温度センサ	TY7803C	2	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	2	個	
	ネオパネル	QY7205A	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	2	個	
	微差圧スイッチ	PYY-604	1	個	
	直結形ダンパ操作器	MY8040A	1	個	
	流量計計測制御機能付電動二方弁	FVY5160J	2	個	
	電動二方弁	VY5113J	1	個	
	積算熱量計演算部	WTY8000A	1	個	
	積算熱量計感温部	TY7840B	1	個	
ペリカウンターFCU制御	92系統分		1	式	
	ユニット用温度検出器	TY7820Z	92	個	
	ユニット用湿度検出器	TY7820Z	92	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	92	個	
	FCU用比例二方弁	VY5502A	92	個	
	FCU用比例二方弁専用アクチュエータ	MY5560C	92	個	
天吊りFCU制御	14系統分		1	式	
	ユニット用温度検出器	TY7820Z	14	個	
	ユニット用湿度検出器	TY7820Z	14	個	
	FCUコントローラ	WY5205W	14	個	
	FCU用比例二方弁	VY5502A	14	個	
	FCU用比例二方弁専用アクチュエータ	MY5560C	14	個	
自然換気制御			1	式	
	耐環境温湿度センサ	HTY1010T11	1	個	
	DC24V電源	RYY792D	2	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	デジタル式コントローラ	WY5111W	2	個	
	雨量計	OW-34-K	1	個	
	風向風速計	30-T-420-K	1	個	
	自然換気有効表示ランプ	-	11	個	
パッケージ制御	電気室系統　ACP-1F-11		1	式	
	室内形温度センサ	TY7043Z	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	漏水検知器	WLS402	2	個	
水槽廻り制御	加湿用受水槽PU-1		1	式	
	電極リレー（電極5P）	61F-5P	1	個	
水槽監視	消火水槽、消火ポンプ呼水槽FP-1：２系統		1	式	
	電極リレー（電極3P）	61F-3P	2	個	
	タイマー	TM	4	個	
駐車場換気制御	排風機制御　FE-B100、FE-B001		1	式	
	CO濃度発信器	CY7200A	2	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	
ファン発停制御（１）	送排風機制御：４系統		1	式	
	地下１階　トレンチ内　FS-B106、FE-B107				
	１階　熱源機械室　FS-102、FE-102				
	１階　受水槽室　FS-103、FE-103				
	１階　食品庫　FE-107				
	温度調節器	TY6300Z	4	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6050A	2	個	
ファン発停制御（２）	送排風機制御：５系統		1	式	
	地下１階　前室　FS-B101、FE-B101				
	地下１階　消火機械室　FS-B102、FE-B102				
	地下１階　機械室２　FS-B103、FE-B103				
	地下１階　設備引込室　FS-B104、FE-B104				
	地下１階　電気引込室　FS-B105、FE-B105				
	温度調節器	TY6300Z	5	個	
	湿度調節器	HY6000Z	5	個	
漏水警報監視	警戒範囲：１階電気室		1	式	
	２階来客応接室、共用室FCUドレン漏水監視				
	漏水検出器	WLS402	1	個	
	タイマー	TM	1	個	
中央監視装置	議会庁舎分　制御点数：3,000点		1	式	
	SCS：２基、PARACONDUCTOR：１基				
【11月点検】別館西棟庁舎					
空調機廻り制御	１階系統　ACP-1		1	式	
	温度調節器	T6065A	1	個	
	温度調節器	TY9000Z	1	個	
	湿度調節器	H615A	1	個	
	コントロールモータ	MY3000E	1	個	
	モジュトロールモータ	M604C	2	個	
	弁リンケージ	Q455C	1	個	
	単座弁	V5063A	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	電動ボール弁	VY6100D	1	個	
	ダンパリンケージ	Q605A	2	個	
空調機廻り制御	２階系統　ACP-2		1	式	
	温度調節器	T6065A	1	個	
	温度調節器	T9065A	1	個	
	温度調節器	TY9000Z	1	個	
	湿度調節器	H615A	1	個	
	コントロールモータ	MY3000E	1	個	
	モジュトロールモータ	M604E	1	個	
	弁リンケージ	Q455C	1	個	
	単座弁	V5063A	1	個	
	電動ボール弁	VY6100D	1	個	
	ダンパリンケージ	Q605A	1	個	
空調機廻り制御	６階系統　ACP-6		1	式	
	室内形温度センサ	T7090D	1	個	
	室内形湿度センサ	H7090A	1	個	
	温度調節器	T675A	2	個	
	コントロールモータ	MY3000F	1	個	
	モジュトロールモータ	M904F	2	個	
	弁リンケージ	Q455C	2	個	
	単座弁	V5063A	2	個	
	直結形ダンパ操作器	MY6040A	4	個	
	デジタル指示調節計	R31	2	個	
【３月点検】本庁舎					
空気源装置	３台分　本庁舎地下２階　空調機械室		1	式	
	コンプレッサー	-	3	台	
	メインタンク	-	1	台	
	圧力スイッチ	-	1	個	
	除湿器	-	3	台	
	制御盤	-	2	台	
【３月点検】議会庁舎　新エネルギー設備					
熱源廻り制御	井水ヒートポンプH-3、冷温水ポンプPICH-1-1制御		1	式	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
井水利用廻り制御（１）	熱源機械室内		1	式	
	差圧発信器	JTD	1	個	
	蓄熱槽用温度検出器	TY8301A	4	個	
	配管温度検出器（Pt100Ω）	TY7830B15	1	個	
	電極リレー（電極5P）	61F-5P	1	個	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
	DC24V電源	RYY792D	1	個	

項目	摘要	型式	数量	単位	備考
	補助リレー	R	1	個	
	電動バタフライ弁（150A）	VY69 150	8	個	
	直結形ダンパ操作器	DN3 100	1	組	２台１組
井水利用廻り制御（２）	井戸ポンプ棟内		1	式	
	オペレータパネル	QY5100W	1	個	
	デジタル式コントローラ	WY5111W	1	個	
計測・計量	計測内容：配管内温度（往・還）、流量、熱量、消費電力		1	式	
	積算熱量計演算部	WTY8000A	3	個	
	積算熱量計感温部	TY7840B	3	個	
	電磁流量計（100A）	MGG11D-100	1	個	
	電磁流量計（125A）	MGG11D-125	1	個	
	電磁流量計（50A）	MGG11D-50	1	個	
自動制御盤			1	式	
	CP-1-E1　寸法：700W×1950H×400D		1	面	
インバータ盤			1	式	
	INV-PIC-1-3　寸法：1000W×2050H×400D		1	面	
	INV-PICH-1-1　寸法：700W×2250H×400D		1	面	
【部品取替】					
本庁舎	自動制御機器		1	式	
	［機器・材料］				
	バッテリー	83170639-001	38	個	
	［作業費］		1	式	
	調整費		1	式	
	機器取付費		1	式	
	雑工費		1	式	
	機器・材料揚重費		1	式	
	撤去費		1	式	
	交通運搬費		1	式	
	廃材場内小運搬費		1	式	
議会庁舎	自動制御機器		1	式	
	［機器・材料］				
	リチウム電池	83170623-001	2	個	
	リチウム電池	83170639-001	57	個	
	リチウム電池	83170640-001	9	個	
	［作業費］		1	式	
	調整費		1	式	
	機器取付費		1	式	
	雑工費		1	式	
	機器・材料揚重費		1	式	
	交通運搬費		1	式	
	廃材場内小運搬費		1	式	

別紙２

点検項目一覧表

点検項目
1　取り付け状態及び基準値の較正
2　空気流通状態及び電気系統の異状の有無
3　プリント基板、各カードの組み付け異状の有無
4　信号ケーブルの伝送状態異状の有無
5　データーロガー作動状態異状の有無
6　ＣＲＴ画面の調整
7　操作卓機能の異状の有無
8　各アナログポイントの実測及び比較調査
9　各アナログポイントの設定状態異状の有無
10 各デジタルポイントの発停警報の異状の有無
11 イベントプログラム機能の異状の有無
12 タイムプログラム機能の異状の有無
13 電流電圧の測定
14 リレー動作の異状の有無
15 制御弁、制御ダンパーの動作の異状の有無
16 温湿度の設定、較正
17 コンプレッサー運転の異状の有無
18 メインタンク、アフタークーラーのドレン抜き
19 制御盤の異状の有無
20 空気圧力調節器の動作異状の有無
21 除湿器の運転異状の有無（冷媒ガス圧調整等）
22 フィルター取替
23 操作回路の動作異状の有無
24 蒸気圧力調節器の動作異状の有無
25 高温水制御弁の動作異状の有無
26 機器・信号線等絶縁測定
27 各部分の配線配管の締め付け異状の有無
28 構成部品の注油（必要に応じて）
29 清掃
30 分解整備（圧縮機及びドライヤーの整備並びに消耗部品取替）
31 部品取替（随時、消耗部品・軽微な部品等）