水質検査成績書

第　25-06546　号

依 頼 者　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2025年　08月　28日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	処理水					区　分	工業用水		
採水年月日	2025年08月28日	時間	10時30分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	苫小牧地区工業用水道　第一施設浄水場								
水源名称	※								
採水地点	苫小牧市あけぼの町5丁目1番1号								
採　水　者	中　野　聡　也			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	25.0　℃		水　温	16.5　℃		残留塩素	不検出　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和7年3月26日）
備　　考	
検　査　期　日	2025年　08月　28日　～　2025年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。