水質検査成績書

第　25-13748　号

依頼者　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2026年　02月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	処理水				区分	工業用水			
採水年月日	2026年02月25日	時間	11時20分	天候	前日	曇	当日	晴	
施設名	苫小牧地区工業用水道　第二施設浄水場								
水源名称	※								
採水地点	苫小牧市字柏原169番地3								
採水者	工　藤　七　星			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	4.0　℃			水温	3.1　℃		残留塩素	不検出　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000010　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000010　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和7年3月26日）
備考	
検査期日	2026年　02月　25日　～　2026年　03月　06日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　03月　06日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。