水質検査成績書

第　24-04088　号

依 頼 者　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2024年　07月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	工業用水		
採水年月日	2024年07月03日	時間	8時57分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	石狩湾新港地域工業用水道　中沼浄水場								
水源名称	※								
採水地点	取水口（札幌市東区中沼44番地2）								
採　水　者	中　野　聡　也			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	22.0　℃		水　温	18.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000003　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備　　考	
検　査　期　日	2024年　07月　03日 ～ 2024年　07月　09日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　07月　09日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査セ

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-04089　号

依頼者　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2024年　07月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	処理水			区分	工業用水		
採水年月日	2024年07月03日	時間	9時00分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	石狩湾新港地域工業用水道　中沼浄水場						
水源名称	※						
採水地点	浄水場（札幌市東区中沼44番地2）						
採水者	中野　聡也	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	22.0　℃	水温	18.7　℃	残留塩素	<0.05　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000003　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　07月　03日 ～ 2024年　07月　09日
検査責任者	試験検査部部長　横山　貴浩

2024年　07月　09日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５０２水質８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。