水質検査成績書

第　25-02227　号

依頼者　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2025年　05月　29日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	処理水			区分	工業用水		
採水年月日	2025年05月29日	時間	9時09分	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	石狩湾新港地域工業用水道　中沼浄水場						
水源名称	※						
採水地点	札幌市東区中沼町44番地2						
採水者	中野　聡也	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	19.0　℃	水温	12.0　℃	残留塩素	<0.05　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和7年3月26日）
備考	
検査期日	2025年　05月　29日 ～ 2025年　06月　09日
検査責任者	試験検査部部長　横山　貴浩

2025年　06月　09日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。