# 水質検査成績書

第　25-13745　号

**依頼者**　札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館10階
北海道公営企業管理者　天沼　宇雄　様

2026年　02月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 処理水 | | | 区分 | 工業用水 | | | |
| 採水年月日 | 2026年02月25日 | 時間 | 9時00分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 石狩湾新港地域工業用水道　中沼浄水場 | | | | | | | |
| 水源名称 | ※ | | | | | | | |
| 採水地点 | 札幌市東区中沼町44番地2 | | | | | | | |
| 採水者 | 工藤七星 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | -3.0　℃ | 水温 | 4.2　℃ | 残留塩素 | <0.05　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | <0.000002　mg/L | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定） | 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法 | 0.000002 |
| 02 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） | <0.000001　mg/L | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定） | 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 03 | ペルフルオロオクタン酸（PFOA） | 0.000001　mg/L | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定） | 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和7年3月26日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2026年　02月　25日　～　2026年　03月　06日 |
| 検査責任者 | 試験検査部部長　横山貴浩 |

2026年　03月　06日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。