


特別教室① 毎時 1 回換気 計測状況・配置図【19:00～7:00】

【図 1】



【計測時間 19:00 - 1:40】

※ポータブルストーブ（電池式）

1 台設置


※換気時間以外は、窓、廊下とも全閉

※換気は、1時間に1回、5分or10分

対角線上の廊下引戸と窓を全開

※乾燥を和らげるため、ストーブの上に
蒸発皿（鍋）を設置。


【図 2】



【計測時間 1:40 - 4:00】

※前後の廊下引戸を常時全開

【図 3】




【計測時間 4:00 - 5:00】

※前後の廊下引戸を全開

※前後の廊下引戸に床から高さ 1 m の衝
立を設置

特別教室① 毎時 1 回換気 計測状況・配置図【19:00～7:00】

【図 4】



【計測時間 5:00 - 6:00】

※前後の廊下引戸を半開

※前後の廊下引戸に床から高さ 1 m の
衝立を設置

【図 5】



【計測時間 6:00 - 7:00】

※換気なし。

【現場写真】



【ポータブルストーブと
計測器の状況】



【段ボールベッドと
計測器の状況】



【床から高さ 1 m の
衝立設置】