

# 道の節電「集中対策」における最大需要電力実績（7月分）

平成24年8月21日  
経済部環境・エネルギー室

## 1 全庁

区分	最大需要電力(kW)				使用電力量(kWh)
	H22 (A)	H24 (B)	(B)-(A)	((B)-(A))/(A) (%)	対H22年7月 削減率(%)
本庁舎等	2,058	1,840	▲218	▲10.6	▲18.9
別館庁舎	868	707	▲161	▲18.5	▲36.7
部所属出先機関	1,585	1,273	▲312	▲19.7	▲13.3
病院・診療所等	3,035	2,673	▲362	▲11.9	▲10.7
振興局・総合振興局(出先機関を含む)	4,781	3,643	▲1,138	▲23.8	▲21.4
空港	462	468	6	1.3	▲7.5
企業局(工業用水道関連施設等)	1,050	958	▲92	▲8.8	▲2.6
教育庁(道立学校等)	21,000	18,451	▲2,549	▲12.1	▲12.8
警察本部(信号機除く)	5,649	4,556	▲1,093	▲19.3	▲15.1
計	40,488	34,569	▲5,919	▲14.6	▲14.2

## 2 総合振興局・振興局(出先機関を含む)の内訳

区分	最大需要電力(kW)				使用電力量(kWh)
	H22 (A)	H24 (B)	(B)-(A)	((B)-(A))/(A) (%)	対H22年7月 削減率(%)
空知	606	411	▲195	▲32.2	▲17.7
石狩	77	56	▲21	▲27.3	▲20.6
後志	293	204	▲89	▲30.4	▲22.8
胆振	248	200	▲48	▲19.4	▲33.5
日高	200	149	▲51	▲25.5	▲24.5
渡島	599	530	▲69	▲11.5	▲14.8
檜山	219	177	▲42	▲19.2	▲12.1
上川	763	608	▲155	▲20.3	▲29.3
留萌	255	174	▲81	▲31.8	▲25.6
宗谷	239	187	▲52	▲21.8	▲24.7
オホーツク	385	296	▲89	▲23.1	▲21.7
十勝	493	311	▲182	▲36.9	▲15.4
釧路	186	154	▲32	▲17.2	▲15.2
根室	218	186	▲32	▲14.7	▲17.7
小計	4,781	3,643	▲1,138	▲23.8	▲21.4

※各出先機関を含む。

※石狩振興局本体は別館庁舎に含まれるため、ここでは所管出先機関のみ掲載。

※参考として右欄に、7月1ヶ月分の使用電力量の、一昨年同期からの削減率を示した。

連絡先 経済部環境・エネルギー室 参事 倉本博史  
(直通 011-204-5320 内線26-152)