

(様式5-4)

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 各種設置機器 | 圧力計 | 型式： | | | | | |
| | 安全弁 | 型式： | | | | | |
| | 安全弁の放出管 | 放出管の開口部は地盤面から | | | m、 | 貯槽の頂部から | m |
| | 液面計 | ガラス管液面計 | | ガラス管以外() | 型式： | | |
| | 緊急遮断装置 | 受入管の措置 | 緊急遮断装置 | 逆止弁 | 取付位置 | 貯槽元弁の外側の貯槽に近い位置 | 貯槽の内部 |
| | | 供給管の緊急遮断装置 | | 貯槽元弁の外側の貯槽に近い位置 | | 貯槽の内部 | |
| | ガスえい検知警報設備 | 受入れ又は払出しをする場所の周囲に | | | | 個設置(法定2個) | |
| | 調整器 | 型式： | | | | | |
| | 気化器 | 型式： | | | | | |
| 火気施設 | 火気施設の物件名 | | | 火気施設までの距離 | m (法定:3t未満5m、3t以上:8m) | | |
| | 流動防止措置の必要性 | 有 無 | | | | | |
| | 流動防止措置 | 有(措置内容は以下のとおり) 無 | | | | | |
| | ・高さ: | | m (法定:2m)の耐火性の壁類を設置 | | | | |
| ・迂回水平距離: | | m (法定:3t未満5m、3t以上8m) | | | | | |
| 警戒標 | 掲示位置 | 貯槽 その他() | | | | | |
| | 表示内容等 | 液化石油ガス(朱書き) | | 掲示数: | カ所 | | |
| 防火設備 | 消火設備(消火器) | 能力 | A - | B - | 設置個数 | 個(法定:3個) | |
| | 防火設備(3t以上の場合) | | 散水設備 消火栓 | | | | |
| 温度上昇防止措置 | | 噴霧装置 消火栓 | | | | | |
| 3t以上の場合の貯槽間の距離等 | | | | | | | |
| 他の貯槽等の有無及び措置等 | | 有(ガス種: 貯蔵量: t) 無 有の場合の他の貯槽との距離 m (法定: m) 水噴霧装置の設置(法定距離に満たない場合は必要) 未設置 | | | | | |
| さく又はへい等の措置 | | さく へい その他() | | | | | |