

特定供給設備明細書 (バルク貯槽)

特定供給設備の設置先名称及び所在地						
設置先の名称						
所在地						
当該特定供給設備から供給する一般消費者等の数	戸 (メーター数)					
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項						
貯蔵設備						
貯蔵能力等	kg (バルク貯槽) × 基 = kg		地上設置 地下埋設			
バルク貯槽	検査合格証 (基準適合証) 番号等 別紙のとおり					
設備距離等	最も近い第一種保安物件までの距離					
	保安物件の名称					
	第一種施設距離	実際距離: m (法定距離: 7m (障壁又は地下埋設時距離 3t未満: 0m 3t以上: 13.58m))				
	最も近い第二種保安物件までの距離					
	保安物件の名称					
	第二種施設距離	実際距離: m (法定距離: 7m (障壁又は地下埋設時距離 3t未満: 0m 3t以上: 9.05m))				
施設距離の不足に対する障壁又は地下埋設の必要性		有 (措置内容: 障壁 地下埋設) 無				
障壁構造	障壁	有 (構造は以下のとおり) 無				
	鉄筋コンクリート製					
	高さ	m、厚さ	cm、直径	mm 鉄筋を縦	cm 横	cm の間隔で配筋
	コンクリートブロック製					
	高さ	m、厚さ	cm、直径	mm 鉄筋を縦	cm 横	cm の間隔で配筋し、ブロック空洞部にコンクリート等を充てん
	鋼板製					
	鋼板の厚さ:	mm、高さ:	cm、幅:	cm		
補強	mm ×	mm の等辺山形鋼を縦	cm 横	cm 間隔に溶接補強		
施設距離内に保安物件がある場合の有効な保護状況 (斜角)			別添の図のとおり			
貯蔵する貯蔵能力が最大の容器 (通常50kg容器) の頂部と障壁の頂部を結んだ直線の延長線上に保安物件が係っていないことを記載した図面であること。						
埋設する貯槽	埋設	有 (埋設方法等は以下のとおり) 無				
	貯槽室に設置し、次のいずれかの措置を講じている					
	貯槽の周囲に乾燥砂を詰めている					
	貯槽を水没させている					
	貯槽室内を強制換気している					
	次のいずれかの措置を講じており、貯槽室内に設置していない					
	横置き式により埋設					
	深井戸式により埋設					
	地盤面から貯槽の頂部までの距離		地盤面から cm下に設置 (法定 30cm)			
	貯槽を二以上隣接して設置する場合の貯槽相互間の間隔		m (法定 1m)			

各種安全装置	安全弁	高圧ガス設備試験合格品		大臣認定品		
	液面計	高圧ガス設備試験合格品		大臣認定品		
	過充てん防止装置	高圧ガス設備試験合格品		大臣認定品		
	カップリング用液流出防止装置	高圧ガス設備試験合格品		大臣認定品		
	ガス放出防止器又は緊急遮断装置	ガス取出弁	ガス放出防止器緊急遮断装置	高圧ガス設備試験合格品 大臣認定品		
		液取出弁	ガス放出防止器緊急遮断装置	高圧ガス設備試験合格品 大臣認定品		
	均圧弁のカップリング	高圧ガス設備試験合格品		大臣認定品		
貯槽のプロテクター	上記					
バルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器等						
検知器の設置	有 無 常時監視システムと接続 常時監視システムと未接続 無又は常時監視システムと未接続の場合、バルク貯槽の外側から幅3m以内、かつ、対面する2方向の10m以内に高さ1.5m以上の構築物その他漏えいしたLPガスの拡散をさえぎるものがないこと。					
高圧配管内の液化石油ガスが滞留しにくい措置						
単段減圧式調整器をプロテクター内に設置 二段減圧式一体型調整器をバルク貯槽の直近に設置 二段減圧式分離型調整器の一次側調整器をプロテクター内に設置						
貯槽の基礎及び基礎への固定						
3 t 未満地上		地盤面から cm(法定:5cm)の高さの基礎に、支柱又はサドル等をアンカーボルト等で固定				
3 t 以上地上又は埋設		バルク貯槽の支柱は同一基礎に緊結				
地上設置の場合安全弁の放出管		位置	プロテクターの外で、バルク貯槽の頂部から cmの高さ(法定:10cm以上)			
		開口部の雨水侵入防止措置		措置内容:		
火気施設	火気施設の物件名			火気施設までの距離	m (法定:3t未満:5m、3t以上:8m)	
	流動防止措置の必要性	有 無				
	流動防止措置	有(措置内容は以下のとおり) 無				
・高さ: m(法定:2m)の耐火性の壁類を設置 ・迂回水平距離: m(法定:3t未満:5m、3t以上:8m)						
防消火設備	消火設備(消火器)	能力	A - B -	設置個数	個(法定:3個)	
	防火設備(3t以上の場合)		散水設備 消火栓			
各種表示等	貯槽等の表示					
	液化石油ガス又はLPガス(朱書き)		力所	火気厳禁(朱書き)		
	表示場所	バルク貯槽 その他()				
	緊急連絡先					
	緊急連絡先(名称、電話)	力所	表示内容	名称:	電話番号:	
表示場所	バルク貯槽 その他()					
自動車等車両の接触防止(乗り入れ防止)措置			保護柵 縁石 その他()			
3 t 以上の場合の貯槽間の距離等						
他の貯槽等の有無及び措置等	有(ガス種: 、貯蔵量: t) 無 有の場合の他の貯槽との距離 m(法定: m) 水噴霧装置の設置(法定距離に満たない場合)					
3 t 以上地上の場合の温度上昇防止装置			噴霧装置 消火栓			

別紙のとおり