

充てん設備完成検査調書 (液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第3項、規則第71条、規則別表第4-19)

|   |  |  |      |   |         |      |      |
|---|--|--|------|---|---------|------|------|
| 充てん者  | 名称   |  |      |   | 所在地     |      |      |
|   | 充てん設備の使用の本拠の名称                             |  |      |   | 所在地     |      |      |
| 検査員 職・氏名                                      |  |  |      |   |         |      |      |
| 検査実施年月日                                       |  | 年  | 月    | 日 | 立会者氏名   |      |      |
| 許可内容  | 車両番号                                       |  |      |   | 容器記号番号  |      |      |
|   | 新規許可                                       | 許可年月日                                    | 年    | 月 | 日       | 許可番号 | 第 号  |
|   | 変更許可                                       | 許可年月日                                    | 年    | 月 | 日       | 許可番号 | 第 号  |
|   | 変更の内容                                      |  |      |   |         |      |      |
| 番号  | 検査項目                                       | 検査方法                                     |      |   | 改善指示事項等 |      | 検査結果 |
| 1   | 製造設備付近の引火性物質等の状況<br>(高圧ガス保安法液石則第9条第1項第1号)  | 引火性又は発火性物質の有無を目視により検査                    |      |   |         |      | 適・不適 |
| 2   | 警戒標<br>(高圧ガス保安法液石則第9条第1項第2号)               | 掲示の有無を目視により検査                            |      |   |         |      | 適・不適 |
| 3   | 高圧ガス設備の耐圧試験<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第17号)      | 耐圧試験又はその記録により検査                          |      |   |         |      | 適・不適 |
| 4   | 高圧ガス設備の気密試験<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第18号)      | 気密試験又はその記録により検査                          |      |   |         |      | 適・不適 |
| 5   | 高圧ガス設備の肉厚<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第19号)        | 肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査                 |      |   |         |      | 適・不適 |
| 6   | 製造施設の消火設備<br>(高圧ガス保安法液石則第9条第1項第4号)         | 設置状況を目視及び記録により、必要に応じ図面により検査              |      |   |         |      | 適・不適 |
| 7   | 容器置場の警戒標<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第35号イ)        | 掲示の状況を目視により検査                            |      |   |         |      | 適・不適 |
| 8   | 容器置場の置場距離<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第35号ハ)       | 第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を測定又は図面若しくは目視により検査 |      |   |         |      | 適・不適 |
| 9   | 容器置場の障壁<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第35号ニ)         | 設置状況を目視及び図面により検査                         |      |   |         |      | 適・不適 |
| 10  | 容器置場のガスが滞留しない構造<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第35号ハ) | 目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査                 |      |   |         |      | 適・不適 |
| 11  | 容器置場の消火設備<br>(高圧ガス保安法液石則第6条第1項第35号チ)       | 設置状況を目視及び記録により、又は必要に応じ図面により検査            |      |   |         |      | 適・不適 |
| 検査結果  |  | 合格                                       |      |   | 不合格     |      |      |
| 指示事項等の改善確認方法                                  |  | 検査項目番号                                   | 確認方法 |   | 処置      |      |      |
| 注) 確認方法欄には、文書報告、写真報告、再検査等の改善事項についての確認方法を記載する。 |  |  |      |   |         |      |      |
|   |  |  |      |   |         |      |      |
|   |  |  |      |   |         |      |      |
|   |  |  |      |   |         |      |      |
|   |  |  |      |   |         |      |      |
| 備考  |  |  |      |   |         |      |      |