

(別記1)

## 対 象 施 設

- 1 団地一覧
- 2 住棟一覧
- 3 設備関連資料
  - (1) 道営住宅住棟別エレベーター設備一覧
  - (2) 道営住宅消防用設備等一覧

## 別記1 対象施設(団地一覧)

令和4年4月1日見込み

振興局名	団地名	団地情報															備考		
		住所	団地管理戸数(戸)	敷地面積(m <sup>2</sup> )	共同施設						テレビ電波障害防除設備								
					駐車場 区画数	集会所 箇所数	高齢者生 活相談所 箇所数	管理事 務所箇 所数	幼児 遊園 有無	防火 水槽 数	施設 の有 無	施設規模			電柱(本)				
												施設の 規模	端子 数	保安 器数	自営 柱	NTT 柱		北電 柱	
桧山	檜山	桧山郡江差町字円山	46	9,102.01	46	1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桧山	円山通り	桧山郡江差町字円山	62	8,001.09	62	-	1	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

別記1 対象施設（住棟一覧）

令和4年4月1日見込み

振興局名	所在地	団地名	棟名	住棟概要										設備概要																	点検等			備考																	
				構造	具体構造	階数	棟形式	管理戸数(戸)	建設年度	竣工年度	住戸改善		EV設置・利用		暖房		給湯		上水		し尿処理方式		受変電施設		灯油供給方式			非常用照明装置台数	住宅用火災警報器	消防用設備等設置状況										基準法12条点検実施年度											
											規模増改善	全面的改善	設置台数	利用可否	熱源	機器方式	暖房器設置戸数	機器方式	給湯器設置戸数	給水方式	受水槽実容量(m3)	高架水槽実容量(m3)	公共下水道	浄化槽人槽	容量	自家用電気工作物有無	非常用発電装置有無			灯油集中供給	検針盤検針方式	メーター個数	地下タンク有無		消火器	屋内消火栓	スプリンクラー	自火報	非常警報	避難器具	誘導灯誘導標識	連絡送水管	非常用コンセント	非常電源	防排煙設備	防災センター等防災監視業務対象住棟	緊急通報システム設置戸数	建築物	設備	昇降機	
桧山	江差町	檜山	祭	木二	W造	2	連続住宅(低層)	2	H04	H05			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	0	対象外	-	-								
桧山	江差町	檜山	晴	木二	W造	2	連続住宅(低層)	4	H04	H05			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-									
桧山	江差町	檜山	芳	木二	W造	2	連続住宅(低層)	4	H04	H05			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-									
桧山	江差町	檜山	舞	木二	W造	2	連続住宅(低層)	4	H04	H05			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-									
桧山	江差町	檜山	笠	木二	W造	2	連続住宅(低層)	4	H04	H05			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-									
桧山	江差町	檜山	A	中耐	RC造	4	片廊下型	12	H05	H06			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	加圧給水	16.0	-	○	-	-	-	-	○	個別	13	-	35	全戸	○										-	0	R 6	毎年	毎年	集会室あり		
桧山	江差町	檜山	B	中耐	RC造	4	片廊下型	16	H06	H07			0	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	加圧給水	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	16	-	24	全戸	○												-	0	R 6	毎年	-	
桧山	江差町	円山通り	A	中耐	RC造	3	片廊下型	23	H12	H13			0	×	灯油	FF	0	FF/電気	7	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	24	-	43	(免除)	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	7	R 6	毎年	-	集会室あり ｼﾙﾊﾞｰﾊﾝｼﾞﾝｸﾞ 住戸電気温水器
桧山	江差町	円山通り	B	中耐	RC造	3	片廊下型	24	H13	H14			0	×	灯油	FF	0	FF/電気	8	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	24	-	24	(免除)	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	8	R 6	毎年	-	ｼﾙﾊﾞｰﾊﾝｼﾞﾝｸﾞ 住戸電気温水器	
桧山	江差町	円山通り	C	中耐	RC造	3	片廊下型	15	H24	H25			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(ﾀﾞｲﾈﾝ)	2	-	25	(免除)	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	0	R4、R7	毎年	毎年		

道営住宅住棟別 エレベーター設備一覧

振興局	市町村	団地名	棟名	建設年度	竣工年度	改善年度	利用戸数	台数	仕様			車イス	遠隔点検	地震時管制		火災時管制運転	停電着床	オートアナウンス	遠隔監視	遠隔地区分	備考
									停止階数	人数	速度			形式	普通級						
桧山	江差町	桧山	A B	H05	H06		28	1	4	9	45	油圧	○		○		○		○	○	
桧山	江差町	円山通り	C	H24	H25		15	1	3	9	45	巻	○	○	○	○	○	○	○	○	



## □団地別 消火器更新予定本数

振興局名	市町名	団地名	年次別 更新予定本数					合計
			R4	R5	R6	R7	R8	
桧山	江差町	檜山	9	0	0	2	0	11
桧山	江差町	円山通り	0	36	0	0	0	36