



発表項目 (行事名)	泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定に基づく立入調査結果について		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>北海道電力(株)から、泊発電所3号機非常用ディーゼル発電機の保安規定違反に係る再発防止策が報告されたことを受け、道(北海道原子力環境センター)では、その内容を確認するため、本日、立入調査を実施しました。</p> <p>実施した立入調査の結果について、後志総合振興局から別添のとおり報道機関へ資料を配付しておりますので、併せてお知らせします。</p>		
参考			

報道(取材)に当たってのお願い	
他のクラブとの関係	同時配付 : 同時に後志総合振興局から配布しております。 同時レク :

担当 (連絡先)	(立入調査に関すること) 北海道原子力環境センター 次長(担当者: 國田) TEL 0135-74-3131
	(その他に関すること) 総務部 危機対策局 原子力安全対策課 環境安全G 主幹(担当者: 三ツ木) TEL 011-204-5012(直通)

<p>タイトル</p>	<p>泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定に基づく立入調査結果について</p>		
<p>内 容 (目的・趣旨)</p>	<p>北海道及び関係4町村は「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」に基づき、次のとおり令和元年度(2019年度)第3回目の立入調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施日時: 令和元年(2019年)11月8日(金)13時00分~16時00分</li> <li>・実施機関: 北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村(7名)</li> <li>・同行機関: 小樽市、島牧村、蘭越町、京極町、古平町、余市町(6名)</li> <li>・実施場所: 北海道電力株式会社泊発電所</li> </ul> <p><b>【調査結果】</b></p> <p>今回の立入調査では、平成30年12月19日に原子力規制委員会により保安規定違反とされた次の点について、確認しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 事象の概要説明 平成30年11月9日の起動試運転で、3号機Bディーゼル発電機が、制御盤にあるリレー端子の接続不良により起動しなかった。</li> <li>2 設備の点検結果等について 安全上重要な施設について点検を行い、取付不良がないことを確認していることを点検記録等で確認しました。また、調達時や解結線時に同様の事象を起こさないため社内規程の改定を行っていることを確認しました。</li> <li>3 根本原因分析及び再発防止対策について 直接要因15項目、組織要因3項目について取りまとめ、各要因についての再発防止策が策定されていること、また、必要な社内規程の改定や教育実施のスケジュールについて北電が取りまとめた根本原因分析結果及び同結果を受けて作成した対策実施計画で確認しました。</li> <li>4 申し入れ事項について 万一、事故が発生した際に、拡大防止の支障につながりかねない事象であることから、次の点について申し入れを行いました。 ・泊発電所内の機器については、日頃から十分に点検することはもとより、納品の際にも調達製品の品質について確実に確認すること。 ・今回策定した再発防止策を速やか、かつ、確実に実施するとともに、保安規定違反については、二度と繰り返すことのないよう、関係規程の整備及び社員教育の徹底などに継続的に取り組み、泊発電所の安全確保に万全を期すこと。</li> <li>5 その他 本件については、規制委員会が実施する保安検査でも検討状況を確認しており、今後も、対策等について確認されることとなっています。</li> </ol>		
<p>参考</p>			
<p>報道解禁</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり</p>	<p>テレビ・ラジオ・インターネット 新聞</p>	<p>月 日( ) 時以降 月 日( ) 刊以降</p>
<p>報道(取材)に 当たってのお願い</p>	<p>北海道原子力環境センター 監視課 〒045-0123 岩内郡共和町宮丘261-1 TEL 0135-74-3131 FAX 0135-74-3135</p>		
<p>道政記者クラブとの 同時発表</p>	<p><input type="checkbox"/>なし <input checked="" type="checkbox"/>あり</p>		
<p>所管課・係</p>	<p>北海道原子力環境センター 監視課 課長 太田 隆宏 〒045-0123 岩内郡共和町宮丘261-1 TEL 0135-74-3131 FAX 0135-74-3135</p>		