（単線結線図）

施設者	北海道後志総合振興局		事業所	小樽建設管理部余市出張所	
最大電力	40 kW	受電電圧	6．6kV	発電装置	10KVA 200V
供給所	余市変電所	3層短絡容量	29.31 MVA	B種接地抵抗	50.0 Ω
主遮断装置	~~CB形、PF・CB形~~、PF・S形		絶縁監視装置	~~有~~ 無	Io Igr 電話 自動
施設場所	~~屋上 柱上 地上 屋内 屋上キュービクル~~ 地上キュービクル ~~屋内キュービクル~~				
電線路	種類	~~架空電線路、~~ 地中電線路			
	電線の種類 太さ	CV38mm²×3C×60m			
	施設方法	~~架空、架空ケーブル、~~ 地中ケーブル（~~直埋、~~ 管路引入、~~暗きょ、保護管種別 FEP~~）			

番号	
K	
画	40
区	66
図	03
番	54
の	30
号	66



	新設 変更	平成 年 月 日