



凡例		
記号	名称	仕様
H2-9	ハンドホール	900×900×900H 蓋R8K-60(新設)
PB1	プルボックス	PB 500×500×400(溶融垂鉛メッキ)(新設)
※A	地中埋設配管	6kV EM-CET 38sq FEP(80)難燃性 GL-1300 —○— FEP(80)難燃性 GL-1300
※B	地中埋設配管	6kV EM-CET 38sq FEP(80)難燃性 GL-700 —○— FEP(80)難燃性 GL-700

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印				口産名	建築面積	延面積	共通図 整理番号	整理番号	E-02	設計事務所名	塚田設備管理株式会社	設計図名称	A1 150	工事名	北海道宗谷合同庁舎非常用電源設備改修工事
計画通知用押印欄				所在地	索引番号	図面番号		令和3年2月		設計者	一級建築士事務所 北海道知事(石)登録第3104号 管理建築士 氏名 第210191号 久我 慈 設備設計一級建築士 氏名 第5429号 久我 慈	構内配電線路設備	A3 300		
代表となる設計者氏名・印	その他の設計者氏名・印			構造設計一級建築士氏名・印	設備設計一級建築士氏名・印	構造	調整年月日	令和 年 月 日		主任	主任	担当	尺		北海道建設部建築局建築整備課
(代表となる設計者記名・押印)	(意匠図)	(構造図)	(電気図)	(構造設計一級建築士)	(設備設計一級建築士)	建築番号	調整者職氏名			技術者	技術者	担当者			