北海道消防学校消火器内部及び機能点検に係る抜き取り方式確認ロット　　別表

【施設名：校舎】

ロット	番号	施設	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	型式	製造年月	製造番号	ロット再掲	抜き取り方式スケジュール										計
												1年目		2年目		3年目		4年目		5年目		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年1月	2023年7月	2024年1月	2024年7月	2025年1月	
1	1	校舎	1階廊下（事務室側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017528	1	●										1
3	2	校舎	1階廊下（教材庫前）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C155211	3		●									1
5	3	校舎	1階ボイラー室	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07980	5			●								1
7	4	校舎	1階ボイラー室	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07957	7				●							1
0	5	校舎	1階ボイラー室	A蓄圧	23－105	20.0kg	ハツタ	PEP-50	2014	00994				□								1
0	6	校舎	1階ボイラー室	A蓄圧	23－105	20.0kg	ハツタ	PEP-50	2014	00996					□							1
8	7	校舎	1階電源室	A蓄圧	23－101	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07979	8				●							1
8	8	校舎	1階車庫	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164433	8		●									1
2	9	校舎	2階廊下（WC前）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C154958	2	●										1
4	10	校舎	2階廊下（図書室横）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164493	4		●									1
6	11	校舎	2階科学実験室	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07974	6			●								1
7	12	校舎	2階燃焼実験室	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07968	7				●							1
1	13	渡り廊下Ａ	渡り廊下（校舎側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164674	1	●										1
2	14	渡り廊下Ａ	渡り廊下（講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C154922	2			●								1
1	15	救急棟	1階廊下（渡り廊下Ｂ）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017762	1	●										1
3	16	救急棟	1階廊下（実科訓練室前）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C154933	3				●							1
2	17	救急棟	2階廊下（実習室前）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C155223	2		●									1
1	18	講堂兼体育館	1階体育館（器具室B）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C154910	1					●						1
5	19	講堂兼体育館	体育館（訓練場側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C155201	5						●					1
6	20	講堂兼体育館	体育館（北寮側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017687	6							●				1
8	21	講堂兼体育館	体育館（放送室横）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164487	8								●			1
5	22	講堂兼体育館	機械室	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017723	5									●		1
6	23	講堂兼体育館	屋外地下タンク用	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07962	6						●					1
4	24	講堂兼体育館	屋外地下タンク用	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07975	4								●			1
1	25	屋内訓練場	1階訓練場（校舎側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164613	1					●						1
4	26	屋内訓練場	1階訓練場（手前・講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017655	4						●					1
7	27	屋内訓練場	1階訓練場（奥・講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C155224	7							●				1
8	28	屋内訓練場	1階訓練場（手前・グランド側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164618	8								●			1
9	29	屋内訓練場	1階訓練場（奥・グランド側）	A蓄圧	23－148	6.0kg	ハツタ	PEP-20	2014	07960	9									●		1
2	30	屋内訓練場	2階訓練場（手前・講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164480	2					●						1
5	31	屋内訓練場	2階訓練場（奥・講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164411	5							●				1
7	32	屋内訓練場	2階訓練場（手前・グランド側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017526	7								●			1
8	33	屋内訓練場	2階訓練場（奥・グランド側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164421	8									●		1
3	34	屋内訓練場	3階訓練場（講堂側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C155000	3						●					1
6	35	屋内訓練場	3階訓練場（グランド側）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017697	6							●				1
3	36	車庫棟	1階整備兼機械実習室	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C017642	3					●						1
5	37	車庫棟	1階機械室	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164475	5							●				1
6	38	車庫棟	1階車庫	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164468	6									●		1
4	39	車庫棟	2階物品庫（1）前（点検用架台）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C164676	4						●					1
7	40	車庫棟	2階物品庫（2）前（階段踊り場）	A蓄圧	23－101	3.0kg	ハツタ	PP-10C	2014	C154919	7								●			1
											合　計	4	4	4	5	4	5	5	5	4	0	40
											6.0kg以下（●）	4	4	3	4	4	5	5	5	4	0	38
											20.0kg（□）	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2

小型消火器（20kg未満）	2014	1.2kg	0	合　計	38
	2014	3.0kg	30	1ロット（10%切上）	4
	2014	6.0kg	8		
車載式消火器（20kg）	2014	20.0kg	2	合　計	2
	2016	20.0kg	0	1ロット（10%切上）	1