地業工事その他

割栗地業その他

○割栗石・敷砂利使用範囲 〔基礎スラブ、基礎梁、基礎、土間コンクリート下端〕
○割栗石厚さ 〔150 〕
○敷砂利厚さ 〔 50 〕
○捨コンクリート厚さ 〔 50 〕
○捨コンクリート設計基準強度 〔Fo＝120kg/cm²〕
○
○

設計地盤支持力

○地盤の設計許容耐力 〔長期 t/m²〕
○地盤の支持力試験 〔有・無 〕〔 ヶ所〕
○最大載荷荷重 〔 t/m²〕〔 t〕
○荷重段階
○
○
○

既製コンクリート杭地業

○杭長及び先端位置は地盤状況、杭打試験、載荷試験により変更することがある。
○杭 〔AC杭（高温高圧養生杭）〕
○継 手 〔溶接式 〕
○先端形状 〔 〕

杭 径	杭 長 (m)	長期支持力(t)	
300φ	9.0		

場所打コンクリート杭地業

○工 法 〔 〕
○コンクリートの設計基準強度 〔Fo＝ kg/cm²〕
○鉄筋の材質 〔主筋 〕〔帯筋 〕
○鉄筋の材質 〔 〕

杭 径	堀削長 (m)	杭実長 (m)	長期支持力(t)	

杭 径	軸鉄筋	帯 筋	力 骨	

○
○

杭の支持力試験

○杭打試験は原則として行い図示又は係員の指示により行う。
○杭 径 〔 400φ 〕
○杭 長 〔 12.0 m 〕
○本 数 〔 8 本 〕
○杭の先端位置 〔 〕
○設計支持力が得られない場合には増杭とする。
○

杭載荷試験

○杭載荷試験 〔有・無〕〔 ヶ所〕
○杭 径 〔 〕
○杭 長 〔 〕
○荷 重 〔 t〕
○荷重段階
○

地業工事に関するその他特記事項

○
○
○

鉄筋コンクリート工事

コンクリート

種 別	使用区分	設計基準強度	比 重	
普 通	躯体全般	210 kg/cm²	2.3	
〃	土 間	150	〃	

○
○

鉄 筋

鉄筋サイズ	材 質	
D10, D13	SD 30	規格品
D16 ～D25	SD 35	〃

○
○

鉄筋のガス圧接

○圧接工の資格 〔日本圧接協会NAK3種登録者〕
○ガス圧接を行う鉄筋径 〔 D16～D25 〕
○
○

その他鉄筋コンクリート工事に関する特記事項

○
○
○

鉄骨工事

鋼 材

名 称	材 質	
H型鋼	SS 41	
鋼 板	〃	

接合材

名 称	材 質	サイズ	
高力ボルト	F10T	M20	

溶接工の技量検定付加試験

○技量検定付加試験 〔有・無〕

種 別	試験種類	板 厚	姿 勢	試験方法

○

塗 装

○下地処理 〔 〕
○工場塗装 〔 〕
○

その他鉄骨工事に関する特記事項

○
○
○



調 査 平 面 図

S＝1:300

土 質 柱 状 図



北海道住宅都市部工営課

日建設計

北海道網走支庁々舎改築工事

特記仕様及び地質柱状図

49. 3. 30 T-

15－1