

# 点検対象設備一覧表

【北見高等技術専門学院】

機 器 名		数 量
消火器	粉末消火器(蓄圧式)	45
	強化液消火器(蓄圧式)	4
	二酸化炭素消火器(7型蓄圧式)	1
屋内消火栓設備	加圧送水装置	1
	制御盤	1
	消火栓	17
	起動用スイッチ	1
	表示灯	17
	表示盤	2
	水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)	1
	呼水装置	1
	放水試験(総合点検)	1
粉末消火設備	粉末消火設備 1基	
	粉末タンク	1
	加圧用ガス容器	3
	起動用ガス容器	1
	容器弁開放装置(電磁式)	1
	起動用操作箱	2
	音響装置	2
	制御盤(1回線)	1
	電源装置	1
	圧力スイッチ	1
	不還弁(逆止弁)	1
	開口部自動閉鎖装置(ピストンレリーフ、モーターダンパ、シャッター)	6
	放出表示灯箱	6
	ヘッド	32
	移動式粉末消火設備 3基	
	粉末タンク	3
	加圧用ガス容器	3
	容器弁開放装置(ガス圧式)	3
	ホースリール	3
	表示灯	3

機 器 名		数 量
自動火災報知設備	受信機P型1級(47/50回線)	1
	副受信機(47/50回線)	1
	差動式スポット型熱感知器	251
	定温式スポット型熱感知器	41
	光電式スポット型煙感知器	77
	P型1級発信機	17
	表示灯	17
	音響装置	17
	常用電源	1
	予備電源	1
非常警報設備	増幅器操作部 240W	1
	スピーカー(埋込型、露出型)	128
	音量調整器	58
	遠隔操作器	1
	起動装置 押しボタン	1
	常用電源	1
避難器具	救助袋(地上3階)	1
	誘導灯及び誘導標識	10
(誘導灯用信号装置含)	誘導標識	30
	防火戸・シャッター	1
防火戸・シャッター	連動操作盤(制御盤) 14回線	1
	防火戸 ドア式W型	17
	電動式防火シャッター	24
	煙感知器	24
配線	絶縁体抵抗測定及び配線点検(総合点検)	1