

後志総合振興局公宅消防用設備保守点検設備一覧

| | | 供知安町 | | | | | | | | | | | | | | 余市町 | | | | | | | | | | 小樽市 | | 共和町 | | 真狩村 | | 数量計 |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|----------|------------|------------|------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|------|------|------|-------|----|------|-----|--------|--------|---|---------------|-----|-----|
| | 単位 | ひまわり第1A.P | ひまわり第2A.P | ひまわり第3A.P | ひまわり第4A.P | ひまわり第5A.P | H1-1南公宅1 | H1-2南公宅2 | 南4条公宅 | 南4条第2A.P | H1-3北1条A.P | H1-4北4条A.P | 六郎公宅 | 双峰寮 | 秀峰寮 | 計 | H9共済C-1 | H9共済C-2 | 共済浜中AP | H9共A | H9共B | 6-3共 | 共第5AP | 計 | H9共済 | 計 | 6-0共第1 | 6-0共第2 | 計 | PG-00-2共済第2AP | 計 | |
| 1 機器点検及び総合点検（1回目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | 消火器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 粉末消火器（番式） 新設・引取【一次物流費】 | 本 | 3 | | | | | 2 | | | | 2 | 1 | 10 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 22 |
| | 粉末消火器（番式） | 本 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | | 9 | | 94 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | | | 22 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 128 |
| (2) | 自動火災報知設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受信機P型1級（19回線以下） | 面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 10 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 12 |
| | 受信機P型2級 | 面 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 副受信機（19回線以下） | 面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで） | 個 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 48 | 43 | 491 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 541 |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51倍から100倍まで） | 個 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 24 | 24 | 36 | | | | | | 140 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 190 |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101倍以上） | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | 14 | | | | | | | 14 |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで） | 個 | 41 | 40 | 40 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | | | | 50 | 43 | 453 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 503 |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51倍から100倍まで） | 個 | | | | | | | | 22 | | | | 32 | | 54 | | | 46 | | | | | | 46 | | | | | | | 100 |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101倍以上） | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形） | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 9 | 6 | 32 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 35 |
| | 表示灯 | 灯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 56 | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | 64 |
| | P型1線発信機 | 個 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 52 | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | 60 |
| | P型2線発信機 | 個 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | 音響装置 | 個 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | | | | 5 | 5 | 82 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | 92 |
| | 常用電源 | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 11 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 13 |
| | 予備電源（受信機のみ） | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 11 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 13 |
| (3) | 避難器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属） | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 15 | 4 | 4 | | | | | | 26 |
| | はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属） | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 7 | | | 2 | | | | 3 | 5 | | | | | | | | 12 |
| | はしご（建築物の地上階数4） | 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 | 5 | | | | | | | | 5 |
| (4) | 漏電火災警報装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電源 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 受信機 | 面 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 音響装置 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 変成器 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 漏洩電流検出状況及び音響装置 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| (5) | 排煙設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 制御盤（10回線以下） | 面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 防火戸（ドア式S型 50枚まで） | 枚 | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | 防火戸（ドア式W型 50枚まで） | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可動重れ壁（50連まで） | 連 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 垂直降下式重れ壁 | 枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受信機P型1級（19回線以下） | 面 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 煙感知器（50個まで） | 個 | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 音響装置 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常用電源 | 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予備電源（受信機のみ） | 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) | 非常警報設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 操作部（電源部） | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 起動装置（発信機、押しボタン） | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 音響装置 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 表示灯 | 灯 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 増幅器操作部（200W以下） | 台 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | スピーカ回線（50個まで） | 個 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | 音量調整器 | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 起動装置 押しボタン | 個 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 常用電源 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 非常電源 | 組 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| (7) | 誘導灯及び誘導標識 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 誘導灯（50灯まで） | 灯 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | 誘導標識 | 枚 | | | | | | | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| (8) | 配線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 絶縁抵抗測定及び配線点検※建物単位 | 棟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 10 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 11 |
| 2 機器点検（2回目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位 | ひまわり第1A.P | ひまわり第2A.P | ひまわり第3A.P | ひまわり第4A.P | ひまわり第5A.P | H1-1南公宅1 | H1-2南公宅2 | 南4条公宅 | 南4条第2A.P | H1-3北1条A.P | H1-4北4条A.P | 六郎公宅 | 双峰寮 | 秀峰寮 | 計 | H9共済C-1 | H9共済C-2 | 共済浜中AP | H9共A | H9共B | 6-3共 | 共第5AP | 計 | H9共済 | 計 | 6-0共第1 | 6-0共第2 | 計 | PG-00-2共済第2AP | 計 | |
| 1 機器点検及び総合点検（1回目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | 消火器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 粉末消火器（番式） | 本 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 112 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | | 22 | 4 | 4 | | | | | |
| (2) | 自動火災報知設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受信機P型1級（19回線以下） | 面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 10 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 12 | |
| | 受信機P型2級 | 面 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 副受信機（19回線以下） | 面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで） | 個 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 48 | 43 | 491 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 541 | |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51倍から100倍まで） | 個 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 24 | 24 | 36 | | | | | | 140 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 190 | |
| | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101倍以上） | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | 14 | | | | | | 14 | |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで） | 個 | 41 | 40 | 40 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | | | | 50 | 43 | 453 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 503 | |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51倍から100倍まで） | 個 | | | | | | | | 22 | | | | 32 | | 54 | | | 46 | | | | | | 46 | | | | | | 100 | |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101倍以上） | 個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形） | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 9 | 6 | 32 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 35 | |
| | 表示灯 | 灯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 56 | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | 64 | |
| | P型1線発信機 | 個 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 52 | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | 60 | |
| | P型2線発信機 | 個 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |