十勝総合振興局公宅消防用設備保守点検設備一覧

	単位	帯広市																							士幌町		鹿追町				新得町																						清水町	
		伸明寮	平明寮	RC97－1	RC98－1	RC99－5	RC00－1	RC01－3	RC99－3	PC98－4	PC96	WPC01－2	地共61	地共62	地共1	地共3	地共4	地共5	地共7	地共59	CB89－1	CB95－1	地共8	地共60	計	RC98－5	計	地共PC95	地共PC96	地共PC97	計	地共済1AP	地共済2AP	地共済3AP	共済54AP	共済55AP	共済56AP	共済57AP	共済58AP	共済59AP	共済60AP	共済61AP	共済62AP	共済63AP	計	RC97－1	計
1 機器点検及び総合点検（１回目）																																																			
（1） 消火器具																																																		
粉末消火器（蓄圧式） 新設・引取【一次物流費】	本	10	10						4																24																								6	6
粉末消火器（加圧式）	本																																																	
粉末消火器（蓄圧式）	本			6	6	8	6	6		3	2	6									2	2			47	4	4	2	2	1	5	4	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36		
リサイクルシール【二次物流費】	本																																																
（2） 自動火災報知設備																																																	
受信機P型1級（19回線以下）	面	1	1	2	2	1	1	1	1																10								2	2												4	2	2
受信機P型2級	面									1															1																									
副受信機（19回線以下）	面					1	1	1	1																4																									
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個	41	50	50	50	50	50	50	38	16															395								50	50												100	50	50
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個		1	36	36	48	12	6																	139								36	36												72	36	36
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																																																
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個	50	48	50	50	50	50	50	40	24															412								50	50												100	50	50
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個			22	22	30	10	14																	98								22	22												44	22	22
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																																																
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形）	個																																																
煙感知器（50個まで）	個	8	10	3	3	2	2	2	2	1															33								3	3												6	3	3
表示灯	灯	4	4	6	6	8	6	6	4	2															46								6	6												12	6	6
P型1級発信機	個	4	4	6	6	8	6	6	4																44								6	6												12	6	6
P型2級発信機	個									2															2																									
音響装置	個	5	5	6	6	8	6	6	6	3															51								6	6												12	8	8
常用電源	組	1	1	2	2	1	1	1	1	1															11								2	2												4	2	2
予備電源（受信機のみ）	組	1	1	2	2	1	1	1	1	1															11								2	2												4	2	2
（3） 避難器具																																																		
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	2						2		2	2	3	3	3	3	3	2			2	2	31				2				2	2	2	2	2	2	1	1				16	2	2
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	2								2	2	3	3	3	3	3	2			2	2	29						2	2	2											6	2	2
はしご（建築物の地上階数4）	組												2	2	3	3	3	3	3	2			2		23																							
はしご（建築物の地上階数5）	組																																																
（4） 漏電火災警報装置																																																	
電源	組	2																							2																									
受信機	面	2																							2																									
音響装置	組	2																							2																									
変流器	組	2																							2																									
漏洩電流検出状況及び音響装置	組	2																							2																									
（5） 排煙設備																																																	
制御盤（10回線以下）	面																																																
防火戸（ドア式Ｓ型 50枚まで）	枚	6	6																						12																									
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																																																
可動垂れ壁（50連まで）	連																																																
垂直降下式垂れ壁	枚																																																
受信機P型1級（19回線以下）	面																																																
煙感知器（50個まで）	個	6	6																						12																									
音響装置	個																																																
常用電源	組																																																
予備電源（受信機のみ）	組	1	1																						2																									
（6） 誘導灯及び誘導標識																																																	
誘導灯(50灯まで)	灯								4																4																									
誘導標識	枚																																																

	単位	帯広市																							士幌町		鹿追町				新得町																						清水町	
		伸明寮	平明寮	RC97－1	RC98－1	RC99－5	RC00－1	RC01－3	RC99－3	PC98－4	PC96	WPC01－2	地共61	地共62	地共1	地共3	地共4	地共5	地共7	地共59	CB89－1	CB95－1	地共8	地共60	計	RC98－5	計	地共PC95	地共PC96	地共PC97	計	地共済1AP	地共済2AP	地共済3AP	共済54AP	共済55AP	共済56AP	共済57AP	共済58AP	共済59AP	共済60AP	共済61AP	共済62AP	共済63AP	計	RC97－1	計
2 機器点検（２回目）																																																			
（1） 消火器具																																																		
粉末消火器（加圧式）	本																																																	
粉末消火器（蓄圧式）	本	10	10	6	6	8	6	6	4	3	2	6									2	2			71	4	4	2	2	1	5	4	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	6	6
（2） 自動火災報知設備																																																		
受信機P型1級（19回線以下）	面	1	1	2	2	1	1	1	1																10								2	2												4	2	2
受信機P型2級	面									1															1																									
副受信機（19回線以下）	面					1	1	1	1																4																									
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個	41	50	50	50	50	50	50	38	16															395								50	50												100	50	50
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個		1	36	36	48	12	6																	139								36	36												72	36	36
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																																																
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個	50	48	50	50	50	50	50	40	24															412								50	50												100	50	50
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個			22	22	30	10	14																	98								22	22												44	22	22
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																																																
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形）	個																																																
煙感知器（50個まで）	個	8	10	3	3	2	2	2	2	1															33								3	3												6	3	3
表示灯	灯	4	4	6	6	8	6	6	4	2															46								6	6												12	6	6
P型1級発信機	個	4	4	6	6	8	6	6	4																44								6	6												12	6	6
P型2級発信機	個									2															2																									
音響装置	個	5	5	6	6	8	6	6	6	3															51								6	6												12	8	8
常用電源	組	1	1	2	2	1	1	1	1	1															11								2	2												4	2	2
予備電源（受信機のみ）	組	1	1	2	2	1	1	1	1	1															11								2	2												4	2	2
（3） 避難器具																																																		
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			2	2						2		2	2	3	3	3	3	3	2			2	2	31				2		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1				16	2	2
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			2	2								2	2	3	3	3	3	3	2			2	2	29						2	2	2											6	2	2
はしご（建築物の地上階数4）	組												2	2	3	3	3	3	3	2			2		23																							
はしご（建築物の地上階数5）	組																																																
（4） 漏電火災警報装置																																																	
電源	組	2																							2																									
受信機	面	2																							2																									
音響装置	組	2																							2																									
変流器	組	2																							2																									
（5） 排煙設備																																																	
制御盤（10回線以下）	面																																																
防火戸（ドア式Ｓ型 50枚まで）	枚	6	6																						12																									
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																																																
可動垂れ壁（50連まで）	連																																																
垂直降下式垂れ壁	枚																																																
受信機P型1級（19回線以下）	面																																																
煙感知器（50個まで）	個	6	6																						12																									
音響装置	個																																																
常用電源	組																																																
予備電源（受信機のみ）	組	1	1																						2																									
（6） 誘導灯及び誘導標識																																																	
誘導灯(50灯まで)	灯								4																4																									
誘導標識	枚																																																

十勝総合振興局公宅消防用設備保守点検設備一覧

	単位	芽室町				中札内村				大樹町			池田町		本別町						足寄町						浦幌町			音更町		数量計
		地共Ｈ１０	地共Ｈ１１	地共Ｈ１３	計	ＲＣ９８－１	ＲＣ９８－２	ＲＣ９８－３	計	ＰＣ９８	地共９６	計	ＲＣ９９－１	計	ＰＣ９６－１（９共１号）	ＰＣ９６－２（９共２号）	ＰＣ９８－３（１０共１号）	ＰＣ９９－１（北８丁目職員公宅）	ＰＣ９９－２（向陽町職員公宅）	計	５９共済	ＰＣ９６－１	ＰＣ９６－２	ＰＣ９８足寄Ａ	ＰＣ９８足寄Ｂ	計	地ＰＣ９９	地ＰＣ００	計	地ＰＣ９０	計	
1 機器点検及び総合点検（１回目）																																
（1） 消火器具																																
粉末消火器（蓄圧式）　新設・引取【一次物流費】	本																				1	2	2			5						35
粉末消火器（加圧式）	本																															
粉末消火器（蓄圧式）	本	4	4	4	12	2	2	2	6	4	2	6	2	2	5	5	5	2	2	19	1			2	2	5	2	2	4	4	4	150
リサイクルシール【二次物流費】	本																															
（2） 自動火災報知設備																																
受信機P型1級（19回線以下）	面																															16
受信機P型2級	面																															1
副受信機（19回線以下）	面																															4
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個																															545
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個																															247
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																															
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個																															562
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個																															164
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																															
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形）	個																															
煙感知器（50個まで）	個																															42
表示灯	灯																															64
P型1級発信機	個																															62
P型2級発信機	個																															2
音響装置	個																															71
常用電源	組																															17
予備電源（受信機のみ）	組																															17
（3） 避難器具																																
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組									4	2	6			3	3	4			10				2	2	4	1	1	2			73
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組																															37
はしご（建築物の地上階数4）	組																															23
はしご（建築物の地上階数5）	組																															
（4） 漏電火災警報装置																																
電源	組																															2
受信機	面																															2
音響装置	組																															2
変流器	組																															2
漏洩電流検出状況及び音響装置	組																															2
（5） 排煙設備																																
制御盤（10回線以下）	面																															
防火戸（ドア式Ｓ型 50枚まで）	枚																															12
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																															
可動垂れ壁（50連まで）	連																															
垂直降下式垂れ壁	枚																															
受信機P型1級（19回線以下）	面																															
煙感知器（50個まで）	個																															12
音響装置	個																															
常用電源	組																															
予備電源（受信機のみ）	組																															2
（6） 誘導灯及び誘導標識																																
誘導灯(50灯まで)	灯																															4
誘導標識	枚																															
（7） 配線																																
絶縁抵抗測定及び配線点検※建物単位	棟																															12

	単位	芽室町				中札内村				大樹町			池田町		本別町						足寄町						浦幌町			音更町		数量計
		地共Ｈ１０	地共Ｈ１１	地共Ｈ１３	計	ＲＣ９８－１	ＲＣ９８－２	ＲＣ９８－３	計	ＰＣ９８	地共９６	計	ＲＣ９９－１	計	ＰＣ９６－１（９共１号）	ＰＣ９６－２（９共２号）	ＰＣ９８－３（１０共１号）	ＰＣ９９－１（北８丁目職員公宅）	ＰＣ９９－２（向陽町職員公宅）	計	５９共済	ＰＣ９６－１	ＰＣ９６－２	ＰＣ９８足寄Ａ	ＰＣ９８足寄Ｂ	計	地ＰＣ９９	地ＰＣ００	計	地ＰＣ９０	計	
2 機器点検（２回目）																																
（1） 消火器具																																
粉末消火器（加圧式）	本																															
粉末消火器（蓄圧式）	本	4	4	4	12	2	2	2	6	4	2	6	2	2	5	5	5	2	2	19	2	2	2	2	2	10	2	2	4	4	4	185
（2） 自動火災報知設備																																
受信機P型1級（19回線以下）	面																															16
受信機P型2級	面																															1
副受信機（19回線以下）	面																															4
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個																															545
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個																															247
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																															
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（50個まで）	個																															562
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個																															164
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（101個以上）	個																															
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器（防爆形）	個																															
煙感知器（50個まで）	個																															42
表示灯	灯																															64
P型1級発信機	個																															62
P型2級発信機	個																															2
音響装置	個																															71
常用電源	組																															17
予備電源（受信機のみ）	組																															17
（3） 避難器具																																
はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組									4	2	6			3	3	4			10				2	2	4	1	1	2			73
はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組																															37
はしご（建築物の地上階数4）	組																															23
はしご（建築物の地上階数5）	組																															
（4） 漏電火災警報装置																																
電源	組																															2
受信機	面																															2
音響装置	組																															2
変流器	組																															2
（5） 排煙設備																																
制御盤（10回線以下）	面																															
防火戸（ドア式Ｓ型 50枚まで）	枚																															12
防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																															
可動垂れ壁（50連まで）	連																															
垂直降下式垂れ壁	枚																															
受信機P型1級（19回線以下）	面																															
煙感知器（50個まで）	個																															12
音響装置	個																															
常用電源	組																															
予備電源（受信機のみ）	組																															2
（6） 誘導灯及び誘導標識																																
誘導灯(50灯まで)	灯																															4
誘導標識	枚																															