

根室振興局公宅消防用設備保守点検設備一覽

		根室市														別海町					中標津町												
	単位	期調査	昭和57	07共明治	09共明治	10共明治	12共明治 A級	12共明治 B級	12共明治 C級	14共明治	08共光洋	12共光洋 A級	12共光洋 B級	10共宝林 アパート	計	09共 別海緑町	10共 別海緑	11共緑	12共緑	計	町調査	06共済 桜ヶ丘	09共済 桜ヶ丘	11共 中標津 第1	11共 中標津 第2	11共 中標津 第3	12共 中標津東 第4	13共 中標津東 第5	15共 中標津	計	数量計		
1	機器点検及び総合点検（1回目）																																
(1)	消火器具														7							1								1	8		
	粉末消火器（蓄圧式） 新設・引き取り【一次物流費】	本	1	6																													
	粉末消火器（加圧式）	本																															
	粉末消火器（蓄圧式）	本	7	4	6	4	6	6	4	9	6	2	2	2	64	4	4	4	2	14	13	4	4	4	4	4	6	4	4	4	47	125	
	リサイクルシール【二次物流費】	枚																															
	廃棄処理手数料	本																															
(2)	自動火災報知設備																																
	受信機P型1級（19回線以下）	面		1			1	1							3							1					1			2	5		
	受信機P型2級	面	1												1															1	1		
	副受信機（19回線以下）	面	1				1	1							3															1	4		
	差動式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（50個まで）	個	50	39			50	50							189						35					50			85	274			
	差動式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個	50				24	24							98											24			24	122			
	差動式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（101個以上）	個	8												8															8			
	定温式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（50個まで）	個	5	50			50	50							155						40					50			90	245			
	定温式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（51個から100個まで）	個		6			10	10							26										11				11	37			
	定温式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（101個以上）	個																															
	定温式ｽﾌｾﾞｯﾄ型感知器（防爆形）	個																															
	煙感知器（50個まで）	個	6	8			2	2							18							8				3			11	29			
	表示灯	灯	4	4			6	6							20							3				6			9	29			
	P型1級発信機	個	4	4			6	6							20							3				6			9	29			
	P型2級発信機	個																															
	音響装置	個	5	4			6	6							21							3				6			9	30			
	常用電源	組	1	1			1	1							4							1				1			2	6			
	予備電源（受信機のみ）	組	1	1			1	1							4							1				1			2	6			
(3)	避難器具																																
	はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			3	2	2				3				10	4	4			8		4	4	4	4				16	34			
	はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			3		2				3				8															8			
	はしご（建築物の地上階数4）	組																															
	はしご（建築物の地上階数5）	組																															
(4)	漏電火災警報装置																																
	電源	組	1	2											3							2							2	5			
	受信機	面	1	2											3							2							2	5			
	音響装置	組	1	2											3							2							2	5			
	変流器	組	1	2											3							2							2	5			
	漏洩電流検出状況及び音響装置	組	1	2											3							2							2	5			
(5)	排煙設備																																
	制御盤（10回線以下）	面		1											1							1							1	2			
	防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚		6											6														6				
	防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																															
	可動垂れ壁（50連まで）	連																															
	垂直降下式垂れ壁	枚																															
	受信機P型1級（19回線以下）	面																			4							4	4				
	煙感知器（50個まで）	個		6											6							4						4	10				
	音響装置	個																															
	常用電源	組		1											1							1							1	2			
	予備電源（受信機のみ）	組		1											1							1							1	2			
(6)	誘導灯及び誘導標識																																
	誘導灯（50灯まで）	灯	13												13																13		
	誘導標識	枚																															
(7)	配線																																
	絶縁抵抗測定及び配線点検※建物単位	棟	1	1			1	1							4							1				1			2	6			

		機室市														別海町				中穂津町												
	単位	箱置架	双和室	07共明治	09共明治	10共明治	12共明治A棟	12共明治B棟	12共明治C棟	14共明治	08共光洋	12共光洋A棟	12共光洋B棟	10共宝林アパート	計	09共別海緑町	10共別海緑	11共緑	12共緑	計	明書架	08共済桜ヶ丘	09共済桜ヶ丘	11共中穂津第1	11共中穂津第2	11共中穂津第3	12共中穂津東第4	13共中穂津東第5	15共中穂津	計	数量計	
2	機器点検（2回目）																															
(1)	消火器具																															
	粉末消火器（加圧式）	本																														
	粉末消火器（蓄圧式）	本	8	10	6	4	6	6	6	4	9	6	2	2	2	71	4	4	4	2	14	14	4	4	4	4	6	4	4	4	48	133
(2)	自動火災報知設備																															
	受信機P型1級（19回線以下）	面		1				1	1						3						1						1			2	5	
	受信機P型2級	面	1												1																1	
	副受信機（19回線以下）	面	1					1	1						3											1			1		4	
	差動式ｽｽﾞﾄ型感知器（50個まで）	個	50	39				50	50						189						35						50			85	274	
	差動式ｽｽﾞﾄ型感知器（51個から100個まで）	個	50					24	24						98												24			24	122	
	差動式ｽｽﾞﾄ型感知器（101個以上）	個	8												8																8	
	定温式ｽｽﾞﾄ型感知器（50個まで）	個	5	50				50	50						155						40						50			90	245	
	定温式ｽｽﾞﾄ型感知器（51個から100個まで）	個		6				10	10						26												11			11	37	
	定温式ｽｽﾞﾄ型感知器（101個以上）	個																														
	定温式ｽｽﾞﾄ型感知器（防爆形）	個																														
	煙感知器（50個まで）	個	6	8				2	2						18						8						3			11	29	
	表示灯	灯	4	4				6	6						20						3						6			9	29	
	P型1級発信機	個	4	4				6	6						20						3						6			9	29	
	P型2級発信機	個																														
	音響装置	個	5	4				6	6						21						3						6			9	30	
	常用電源	組	1	1				1	1						4						1						1			2	6	
	予備電源（受信機のみ）	組	1	1				1	1						4						1						1			2	6	
(3)	避難器具																															
	はしご（建築物の地上階数2 ロープ又は金属）	組			3	2	2				3				10	4	4			8		4	4	4	4					16	34	
	はしご（建築物の地上階数3 ロープ又は金属）	組			3		2				3				8																8	
	はしご（建築物の地上階数4）	組																														
	はしご（建築物の地上階数5）	組																														
(4)	漏電火災警報装置																															
	電源	組	1	2											3						2									2	5	
	受信機	面	1	2											3						2								2	5		
	音響装置	組	1	2											3						2								2	5		
	変流器	組	1	2											3						2								2	5		
(5)	排煙設備																															
	制御盤（10回線以下）	面		1											1						1									1	2	
	防火戸（ドア式S型 50枚まで）	枚		6											6																6	
	防火戸（ドア式W型 50枚まで）	枚																														
	可動垂れ壁（50連まで）	連																														
	垂直降下式垂れ壁	面																			4									4	4	
	受信機P型1級（19回線以下）	枚																														
	煙感知器（50個まで）	個		6											6						4									4	10	
	音響装置	個																														
	常用電源	組		1											1						1									1	2	
	予備電源（受信機のみ）	組		1											1						1									1	2	
(6)	誘導灯及び誘導標識																															
	誘導灯（50灯まで）	灯	13												13																	
	誘導標識	枚																														