

点検対象設備一覧

(札幌)

設 備 区 分	設 備 内 容	数 量
消 火 器	粉末消火器蓄圧式	66
	二酸化炭素式	4
屋内消火設備	加圧送水装置	1
	制御盤	1
	消火栓	18
	起動用スイッチ	18
	表示灯	18
	表示盤	1
	水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等)	1
	呼水装置	1
	放水試験(総合点検)	1
自動火災報知設備	受信機P型1級 35/40回線	1
	副受信機 35/40回線	1
	差動式分布型感知器	6
	差動式又は補償式スポット型感知器	353
	定温式スポット型感知器	33
	煙感知器(光電式)	34
	P型1級発信器	18
	表示灯	18
	音響装置(電鈴)	19
	消火栓起動装置	1
	常用電源	1
	予備電源	1

設 備 区 分	設 備 内 容	数 量
漏電火災報知器	電源	1
	受信機	1
	音響装置	1
	変流器	1
	漏洩電流検出状況及び音響装置(総合点検)	1
誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識	誘導灯	55
	誘導標識等	9
避 難 器 具	救助袋垂直式(地上3階)	2
排 煙 設 備	操作盤 10/20回線	1
	ダンパー(ボリュームダンパー)	15
	FD(防火ダンパー)	24
	煙感知器	17
	防火扉ドア式 S型	18
	防火シャッター 電動式	3
配 線	絶縁抵抗測定及び配線点検(総合点検)	1
非常電源専用 受 電 設 備	高圧受電設備	1
	保護継電盤(総合点検)	