

令和6年度整備計画

設備名 北海道庁本庁舎東側等昇降機

年月日	交換内容	数量	単位	型番	整備理由	備考 (対象昇降機番号等)
令和6年度中	セーフティーシューキャ プタイヤコード取替	2	個	SE-200	取替周期到来	8号機
〃	巻上機ギヤオイル取替	20	ℓ	ダイヤモンド 220N No.53	取替周期到来	9号機
〃	巻上機ギヤオイル取替	20	ℓ	フラッシング オイル20 No.91	取替周期到来	9号機
〃	かご上ステーション主回 路電解コンデンサ取替	2	個	1200MF, 400V	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (基準階)	4	個	気密材 (側部)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (基準階)	1	個	気密材 (上部用)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (基準階)	2	個	気密材 (戸当り部用)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (一般階)	12	個	気密材 (側部)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (一般階)	3	個	気密材 (上部用)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 以外 (一般階)	6	個	気密材 (戸当り部用)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 (基準階)	1	個	気密材 (下部用)	取替周期到来	10号機
〃	遮煙ドア気密材 下部 (一般階)	3	個	気密材 (下部用)	取替周期到来	10号機

【特記事項】
 上記項目について、当該年度中における納品が行われない特別な理由があり、整備できない場合は、その旨、委託者と協議すること。