

空調衛生設備等運転管理業務報告書

令和 年 月 日 曜日 天候		
勤務	日 勤	宿 直

	系 統	24時間運転	運転開始	停止時刻	備 考
熱源	真空式温水機 No1	24h運転・その他	：	：	
	真空式温水機 No2	24h運転・その他	：	：	
給湯	ストレージタンクNo1	24h運転・その他	：	：	
	ストレージタンクNo2	24h運転・その他	：	：	
空調	空調機(管理系)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(リハ系)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(運動療法)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(外来系)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(給食系)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(生活棟)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(親子棟)	24h運転・その他	：	：	
	空調機(手術棟)	24h運転・その他	：	：	
熱交	ロートヒーティング	24h運転・その他	：	：	
	ルーフヒーティング	24h運転・その他	：	：	
学 校	直暖系	24h運転・その他	：	：	
	外調系	24h運転・その他	：	：	
			：	：	

	中圧ガス指針 m ³	使用量 m ³
前日		
本日		

	A重油 指針 m ³	使用量 L
前日		
本日		

系 統		○・×	備 考
真空式温水機 No1	本体漏れ・燃焼・循環ポンプ・送風機		
真空式温水機 No2	本体漏れ・燃焼・循環ポンプ・送風機・オイルポンプ		
受水槽及び給水ポンプ	本体漏れ・臭い・給水ポンプ・電流・異音		
中央監視装置	警報発生及び確認・温度・湿度・プログラム		
ストレージタンク	本体漏れ・配管漏れ・温度・ポンプ・電流		
熱交換機	本体及び配管漏れ・温度		
密閉膨張タンク	本体及び配管の漏れ		
ヘッター	本体の漏れ		
温水ポンプ	本体の漏れ・電流・温度・振動・異音		
空調機	本体及び配管漏れ・温度・振動・異音・加湿・ファン		

時 刻	外気温度	備考・引継事項
6:00	℃	
12:00	℃	
21:00	℃	

報告者	
-----	--

