

委託業務処理要領

I 業務概要

- 1 業務名 北海道空知合同庁舎空調自動制御機器保守点検業務
- 2 業務場所 岩見沢市8条西5丁目
- 3 業務仕様
 - (1) 本委託業務処理要領に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築保全業務共通仕様書（令和5年版）」（以下「共通仕様書」という。）による。
 - (2) 本委託業務処理要領及び共通仕様書に定めがない事項は、業務担当員と協議する。
 - (3) 守秘義務
本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
 - (4) 著作権その他
著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受託者が行う。
 - (5) 点検・保守が困難な部分
点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に業務担当員と協議する。
- 4 対象業務 保守点検業務（対象設備一覧は別紙「設備一覧」のとおり）

II 共通仕様

- 1 業務関係図書
次の書類を作成し、契約後速やかに業務担当員に提出する。
 - (1) 業務処理責任者等選定通知書（写し）
 - (2) 緊急対応連絡表
 - (3) 作業計画書
- 2 業務報告
 - (1) 作業前 作業予定表
 - (2) 作業後 作業報告書
- 3 業務の実施日時
原則、月曜日～金曜日（休日及び12月29日～1月3日を除く。）の8時45分～17時30分の範囲内で、業務担当員と協議し決定する。

III 特記仕様

業務内容

別紙「保守点検業務の範囲」のとおり

保守点検業務の範囲

I 保守点検業務の対象設備一覧

保守点検業務の対象設備一覧は、別紙「設備一覧」のとおりとする。

II 保守点検業務内容

1 遠隔点検

- (1) 実施時期 毎月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

2 定期点検①

- (1) 実施時期 5月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

3 定期点検②

- (1) 実施時期 7月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

4 定期点検③

- (1) 実施時期 9月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

5 定期点検④

- (1) 実施時期 11月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

6 定期点検⑤

- (1) 実施時期 1月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

7 定期点検⑥

- (1) 実施時期 3月
- (2) 点検内容 別紙「点検内容」のとおり

III その他

- 1 IIに示す各業務実施時期以外の場合であっても、現場の状況に応じ保守点検業務を行うこと。
- 2 機器等の故障発生時並びに災害時の復旧等、当該設備を良好な状態に保つため速やかな対応を行うこと。

項目	系統名・摘要	数量	単位	実施月						備考
				5	7	9	11	1	3	
中央監視装置保守点検	マイクロステーション	1	式				○			1年1巡
	中央監視アプリケーション									
	監視ポイント保守									
自動制御機器保守点検	空調機制御A	7	組	○			○			5・7月:冷房運転点検 11・1月:暖房運転点検
	ACU-E1 1階東系統									
	ACU-E2 2階東系統									
	ACU-E3 3階東系統									
	ACU-E4 4階東系統									
	ACU-E5 5階東系統									
	ACU-W2 2階西系統									
	ACU-W3 3階西系統									
	空調機制御B	1	組	○			○			5月:冷房運転点検 11月:暖房運転点検
	ACU-W1 1階西系統									
空調機制御C	1	組		○			○		5月:冷房運転点検 11月:暖房運転点検	
ACU-W4 4階西系統										
外調機制御	2	組	○			○			5・7月:冷房運転点検 11・1月:暖房運転点検	
OC-W1(西系統)、OC-E1(東系統) 常時運転系統										
OC-W2(西系統)、OC-E2(東系統) 中間期運転系統										
オイルタンク廻り制御	1	組				○				
オイルタンクTO-1、オイルサービスタクTOS-1、オイルポンプPO-1										
還水槽廻り制御	1	組				○				
還水槽TH-1・TH-2、還水圧送ポンプPR-1										
排煙濃度監視	1	組						○		
蒸気ホィーBS-1										
蒸気/水熱交換器制御	2	組						○		
西系統:熱交換器HE-W1、温水循環ポンプPH-W1										
東系統:熱交換器HE-E1、温水循環ポンプPH-E1										
貯湯槽制御	1	組						○		
貯湯槽TVW-1、循環ポンプPHW-1・PHW-2										
排水槽レベル警報	2	組						○		
西系統、東系統										
水槽廻り制御	1	組						○		
飲用兼消火水槽 水位制御										
計測系統	1	式				○		○		
室内・外気温湿度計測、室内CO2濃度計測										
ROC(リモートオペレーション契約)	ROCシステム保守	1	式				○			
	ROC接続確認									
	通信回線(NTTフレッツ回線)接続確認									

※ 上記の点検実施月は目安である。点検実施日は業務担当員と協議した上で決定すること。

区分	業務内容	備考	
中央監視制御装置	1 外観	①据付ボルトの緩みの有無を確認する。	
		②換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無を点検する。	
		③記憶装置等の異常音、異常振動の有無を点検する。	
		④操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能を点検する。	
		⑤エアフィルターの状態を点検する。	
		⑥コネクタ類の差し込み部を点検する。また、プリント板等の表面を清掃する。	
		⑦汚れ、損傷及びサビの有無を点検する。	
		⑧卓上機器の置台の固定金具を点検する。	
	2 中央処理装置類	①フロッピーディスク装置等のヘッドを清掃し、異常の有無を点検する。	
		②下記項目の動作をテストプログラムにより確認する。 ・CPU機能、メモリ ・ハードディスク ・フロッピーディスク装置等 ・入出力制御、回線制御アダプタ ・インターフェイス装置	
		③故障表示(LED等)及びブザー鳴動の動作を確認する。	
		④停電復電処理を行い動作の良否を点検する。	
		⑤火災制御処理を行い動作の良否を点検する。	
3 表示装置	⑥デマンド制御処理を行い動作の良否を点検する。		
	①各部清掃、電気的性能試験(偏向歪、オーバースキャン、画面動揺等)、キーボード(ライトペン、マウス、タッチパネル等)の機能点検及びテストプログラムにより動作を確認する。		
4 伝送装置	②表示装置が取付金具にて固定されていることを確認する。		
	①入出力動作の確認及び点検を行う。		
	②入出力端子のケーブル等の締め付け状態及び電源電圧を確認する。		
	③入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整を行う。		
5 プリンタ	④垂直自立型の伝送装置の固定ボルトを点検する。		
	①各機構部の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及び機構部の点検調整を行う。		
	②監視状態での印字位置、色合い等の確認を行う。		
6 電源	③固定金具又はゴムマット等にて、転倒等の防止措置がされていることを確認する。		
	①電源電圧(入力電圧、出力電圧)を確認する。		
7 インターホン	②蓄電池の充電状態をテスト等により確認する。		
	①取付状態の良否及び汚損、損傷の有無を点検する。		
中央監視ローカル盤	1 キャビネット	②音量、明瞭度、雑音、漏話、混線等の有無を点検する。	
		③フィルタがある場合は、目詰まりがないかを点検する。	
		①盤の取付状況(指示ボルトの緩みがないか)を確認する。	
	2 導電部	②異音、異臭、変色及び過熱の有無を点検する。	
		③端子台の変色及び異臭の有無を点検する。	
	3 機器、制御回路	a 遮断器、電磁接触器、継電器、端子台、制御スイッチ、計器、変流器、インバータ、表示灯、進相コンデンサ、ヒューズ類、ローカルコントロールユニット	①汚れ、異物、ゴミ等の有無を点検する。
			②テストボタン(漏電遮断器等)による動作の確認を行う。
			③異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。
			④機器取付状態の良否を点検する。
			⑤単位装置毎に試験運転を行い運転電流を確認する。
			⑥換気扇の回転状態、異常音の有無を点検する。また、ファン部のゴミの付着、汚損等の有無を点検する。
			⑦液面電極、レベルスイッチ等の状態を点検する。
			⑧インバータ用冷却ファンの作動状態を点検する。
b 制御回路	①自動、連動運転等のシステム運転の確認を行う。		
	②警報装置の動作確認を行う。		
	③液面継電器の動作確認を行う。		
	④インバータの単体運転にて、相関出力電圧及び出力電流のバランスの確認を行う。		
4 絶縁測定	①絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。		
	5 インターホン	①取付状態の良否及び汚損、損傷の有無を点検する。	
②音量、明瞭度、雑音、漏話、混線等の有無を点検する。			

区分	業務内容	備考	
自動制御装置	1 調節器 ローカルコントロールユニット	①外部及び内部の清掃を行う。 ②配線接続部の緩みの有無を点検する。 ③供給、制御用電源電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 ④比例帯、積分、微分時間並びに各設定値が最適値であり、かつ安定していることを確認する。 ⑤イベント及びアラーム出力の作動並びに表示ランプの点灯の良否を点検する。 ⑥補助出力の作動の良否を点検する。 ⑦バックアップバッテリーの確認及び異常の有無を点検する。 ⑧中央監視制御装置と接続されている場合は、正しく通信されていることを確認する。	
	2 変換器	①外部及び内部の清掃を行う。 ②配線接続部の緩みの有無を点検する。 ③電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 ④模擬の入力により指示値が規定の精度内にあることを確認する。 ⑤データ設定器より出力を変化させた場合の実出力値が規定の精度内にあることを確認する。	
	3 検出器、発信器	①外部及び内部の清掃を行う。 ②配線接続部の緩みの有無を点検する。 ③電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認する。 ④出力値又は指示値が規定の精度内にあることを確認する。	
	4 操作器	①外部及び内部の清掃を行う。 ②運転時に全ストロークにわたって音に異常がないことを確認する。 ③リミットスイッチの作動の良否を点検する。 ④接続リンク機構の組付状態の良否及び破損の有無を点検する。	
	5 制御弁	①グラントパッキン部からの漏れの有無を点検する。 ②弁を閉じた場合の流量が規定の範囲内にあることを確認する。 ③操作器との接合部に緩みのないことを確認する。	
	6 感震器	①機器運転時に作動テストを行い、自動的に運転が停止することを確認する。	
	7 煤煙濃度計	①投光器及び受光器のフィルターガラス及びレンズを清掃し、損傷の有無を点検する。 ②光軸のずれの有無を点検する。	
	8 直流電源	①異常なうなり音、発熱、異臭、変色等の有無を点検する。 ②各機器の取付状態の良否を点検する。 ③電源電圧の測定を行い、その良否を確認する。	
	9 各制御ループの動作確認	①検出器～変換器～調節器～変換器～操作器における一連の動作を確認する。 ②各種制御動作が適合していることを確認する。 ③対象動力停止時の制御弁等の動作を確認する。	

※ 上記点検内容は標準点検内容を示しており、上記点検内容にないものであっても、現場に合わせて点検を行うこと。