

## 市町村有施設におけるPCB使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

## 1 再点検結果について

## (1) 対象施設

政令市(旭川市、札幌市、函館市)を除く道内市町村が所有する施設のうち、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された全ての施設

## (2) 結果概要(令和2年1月31日時点)

- ・ 供用中の7,498施設のうち、7,122施設で再点検が完了(進捗率95%)
- ・ 再点検完了施設のうち、共用中37施設で計268台、閉鎖中10施設で91台のPCB安定器の使用が判明しているが、全ての施設において、安定器を撤去もしくは早期に撤去を予定している。

振興局名	施設利用状況	対象施設	再点検実施状況			点検結果 (使用中PCB安定器)	
			完了	未完了	進捗率 (%)	施設数	使用台数
空知	供用中	349	310	39	89	4	69
	閉鎖中	56	51	5	91	0	0
石狩	供用中	139	137	2	99	0	0
	閉鎖中	16	16	0	100	2	25
後志	供用中	484	437	47	90	1	24
	閉鎖中	44	41	3	93	0	0
胆振	供用中	807	794	13	98	6	47
	閉鎖中	125	121	4	97	3	49
日高	供用中	235	183	52	78	2	3
	閉鎖中	16	6	10	38	1	6
渡島	供用中	230	227	3	99	0	0
	閉鎖中	26	20	6	77	0	0
檜山	供用中	545	545	0	100	0	0
	閉鎖中	8	8	0	100	0	0
上川	供用中	788	775	13	98	0	0
	閉鎖中	23	17	6	74	0	0
留萌	供用中	163	162	1	99	0	0
	閉鎖中	16	15	1	94	0	0
宗谷	供用中	237	184	53	78	7	34
	閉鎖中	27	8	19	30	0	0
オホーツク	供用中	1,663	1,634	29	98	1	8
	閉鎖中	52	48	4	92	0	0
十勝	供用中	1,216	1,176	40	97	0	0
	閉鎖中	71	67	4	94	0	0
釧路	供用中	524	452	72	86	5	35
	閉鎖中	125	99	26	79	2	8
根室	供用中	118	106	12	90	11	48
	閉鎖中	20	20	0	100	2	3
合計	供用中	7,498	7,122	376	95	37	268
	閉鎖中	625	537	88	86	10	91

## 2 今後の予定について

- ・ 全ての施設の調査が完了するまで、継続してフォローアップを行う。
- ・ 調査の結果、PCB使用安定器等が確認された施設については早期かつ適正な処理について通知する。