

市町村有施設におけるPCB使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

1 再点検結果について

(1) 対象施設

政令市（旭川市、札幌市、函館市）を除く道内市町村が所有する施設のうち、昭和52年（1977年）3月までに建築・改修された全ての施設

(2) 結果概要（令和3年12月31日時点）

- ・ 供用中の7,288施設のうち、7,101施設で再点検が完了（進捗率97%）
- ・ 再点検完了施設のうち、供用中33施設で計380台、閉鎖中19施設で201台のPCB安定器の使用が判明しているが、全ての施設において、安定器を撤去もしくは早期に撤去を予定している。

振興局名	施設利用状況	再点検実施状況				点検結果（使用中PCB安定器）	
		対象施設	完了	未完了	進捗率（%）	施設数	使用台数
空知	供用中	287	258	29	90	3	75
	閉鎖中	52	50	2	96	1	10
石狩	供用中	126	126	0	100	1	91
	閉鎖中	16	16	0	100	2	25
後志	供用中	433	397	36	92	3	34
	閉鎖中	48	47	1	98	1	2
胆振	供用中	785	783	2	100	1	1
	閉鎖中	128	128	0	100	2	23
日高	供用中	237	237	0	100	6	35
	閉鎖中	20	20	0	100	2	4
渡島	供用中	233	233	0	100	1	4
	閉鎖中	30	30	0	100	1	120
檜山	供用中	545	545	0	100	0	0
	閉鎖中	8	8	0	100	0	0
上川	供用中	788	775	13	98	0	0
	閉鎖中	23	17	6	74	0	0
留萌	供用中	196	196	0	100	0	0
	閉鎖中	33	32	1	97	0	0
宗谷	供用中	237	187	50	79	7	34
	閉鎖中	27	8	19	30	0	0
オホーツク	供用中	1,687	1,685	2	100	2	30
	閉鎖中	47	47	0	100	0	0
十勝	供用中	1,105	1,072	33	97	2	2
	閉鎖中	82	66	16	80	6	6
釧路	供用中	511	489	22	96	7	74
	閉鎖中	129	126	3	98	4	11
根室	供用中	118	118	0	100	0	0
	閉鎖中	19	19	0	100	0	0
合計	供用中	7,288	7,101	187	97	33	380
	閉鎖中	662	614	48	93	19	201

2 今後の予定について

- ・ 全ての施設の調査が完了するまで、継続してフォローアップを行う。
- ・ 調査の結果、PCB使用安定器等が確認された施設については早期かつ適正な処理について通知する。