

市町村有施設におけるPCB使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課

1 再点検結果について

(1) 対象施設

政令市（旭川市、札幌市、函館市）を除く道内市町村が所有する施設のうち、昭和52年（1977年）3月までに建築・改修された全ての施設

(2) 結果概要（令和4年12月31日時点）

- ・ 供用中の6,986施設のうち、6,855施設で再点検が完了（進捗率98%）
- ・ 再点検完了施設のうち、供用中17施設で計447台、閉鎖中9施設で計36台のPCB安定器の使用が判明しているが、全ての施設において、安定器を撤去もしくは早期に撤去を予定している。

報告用一覧表							
振興局名	施設利用状況	再点検実施状況				点検結果 (使用中PCB安定器)	
		対象施設	進捗率 (%)		施設数	使用台数	
			完了	未完了			
空知	供用中	279	253	26	91	0	0
	閉鎖中	55	53	2	96	0	0
石狩	供用中	129	129	0	100	1	91
	閉鎖中	16	16	0	100	2	25
後志	供用中	413	413	0	100	5	284
	閉鎖中	45	45	0	100	0	0
胆振	供用中	773	773	0	100	0	0
	閉鎖中	127	127	0	100	0	0
日高	供用中	237	237	0	100	5	0
	閉鎖中	21	21	0	100	3	0
渡島	供用中	231	231	0	100	0	0
	閉鎖中	30	30	0	100	0	0
檜山	供用中	545	545	0	100	0	0
	閉鎖中	8	8	0	100	0	0
上川	供用中	789	784	5	99	0	0
	閉鎖中	19	16	3	84	0	0
留萌	供用中	193	193	0	100	0	0
	閉鎖中	32	32	0	100	0	0
宗谷	供用中	237	187	50	79	0	0
	閉鎖中	27	8	19	30	0	0
オホーツク	供用中	1,443	1,443	0	100	0	0
	閉鎖中	47	47	0	100	0	0
十勝	供用中	1,080	1,030	50	95	0	0
	閉鎖中	82	73	9	89	0	0
釧路	供用中	519	519	0	100	6	72
	閉鎖中	129	129	0	100	4	11
根室	供用中	118	118	0	100	0	0
	閉鎖中	19	19	0	100	0	0
合計	供用中	6,986	6,855	131	98	17	447
	閉鎖中	657	624	33	95	9	36

2 今後の予定について

- ・ 全ての施設の調査が完了するまで、継続してフォローアップを行う。
- ・ 調査の結果、PCB使用安定器等が確認された施設については早期かつ適正な処理について通知する。