

## 広域連合及び一部事務組合所管施設における PCB使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課

### 1 再点検結果について

#### (1) 対象施設

広域連合及び一部事務組合が所有・管理している施設のうち、昭和52年（1977年）3月以前に建築・改修された施設

#### (2) 結果概要（令和3年12月31日時点）

- ・ 供用中の212施設全てにおいて、再点検が完了。
- ・ 再点検完了施設のうち、供用中13施設で計106台、閉鎖中1施設で2台のPCB安定器の使用が判明しているが、全ての施設において、安定器を撤去もしくは早期に撤去を予定している。

振興局名	施設利用状況	再点検実施状況			進捗率 (%)	点検結果（使用中 PCB安定器）	
		対象施設	完了	未完了		施設数	使用台数
空知	供用中	28	28	0	100	0	0
	閉鎖中	3	3	0	100	0	0
石狩	供用中	0	0	0	-	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
後志	供用中	8	8	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	1	2
胆振	供用中	36	36	0	100	11	65
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
日高	供用中	9	9	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
渡島	供用中	48	48	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
檜山	供用中	23	23	0	100	1	4
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
上川	供用中	18	18	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
留萌	供用中	7	7	0	100	1	37
	閉鎖中	1	0	1	0	0	0
宗谷	供用中	2	2	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
オホーツク	供用中	15	15	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	-	0	0
十勝	供用中	6	6	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
釧路	供用中	7	7	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
根室	供用中	5	5	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
合計	供用中	212	212	0	100	13	106
	閉鎖中	16	15	1	94	1	2

### 2 今後の予定について

- ・ 全ての施設の調査が完了するまで、継続してフォローアップを行う。
- ・ 調査の結果、PCB使用安定器等が確認された施設については早期かつ適正な処理について通知する。