

# 点 検 設 備 一 覧 表

(NO. 1)

スプリンクラー設備		泡 消 火 設 備		消火設備（連結送水管）	
機 器 名	数 量	機 器 名	数 量	機 器 名	数 量
加 圧 送 水 装 置	2	加 圧 送 水 装 置	1	放水用器具格納箱	12
起 動 装 置	2	起 動 装 置	1	送 水 口	3
ヘ ッ ド	1,884	泡 ヘ ッ ド	443	放 水 口	51
ポ ン プ 制 御 盤	2	感 知 ヘ ッ ド	109	配 管	2
流 水 検 知 器	15	操 作 盤	1		
作 動 表 示 盤	2	流 水 検 知 装 置	3	非常コンセント設備	
呼 水 装 置	2	圧 力 ス イ ッ チ	3	機 器 名	数 量
送 水 口	3	一 斉 開 放 弁	44	1 0 0 V 単 相	13
圧 力 ス イ ッ チ	15	泡タンク(1600L)	1	2 0 0 V 3 相	10
水 源	2	混 合 装 置	1	表 示 灯	11
末 端 試 験 弁	15	作 動 表 示 盤	1		
配 管	1	手 動 開 閉 弁	44		
電 源 設 備	2	呼 水 装 置	1		
		水 源	1		
		配 管	1		
		電 源 設 備	1		

連結散水設備		粉末消火設備		排煙設備	
機 器 名	数 量	機 器 名	数 量	機 器 名	数 量
加 圧 送 水 装 置	1	粉 末 タ ン ク	3	防 火 ダ ン パ ー	76
ヘ ッ ド	16	加 圧 用 窒 素 容 器	14	排 煙 口	43
選 択 弁	1	容 器 弁 開 放 装 置	15	排 煙 機	2
一 斉 開 放 弁	1	起 動 用 ガ ス 容 器	4		
表 示 盤	1	起 動 用 操 作 箱	13	ガス漏れ火災警報設備	
送 水 口	1	音 響 装 置	7	機 器 名	数 量
		制 御 盤	2	検 知 機	2
		音 声 盤	1	警 報 装 置	2
		表 示 盤	2	表 示 灯	2
		電 源 装 置	2		
		圧 力 ス イ ッ チ	4		
		ヘ ッ ド	258		
		選 択 弁	3		

点 検 設 備 一 覧 表

(NO. 3)

消 火 器							
規 格 等	本 庁 舎		本庁舎地下連絡通路		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
ABC粉末10型	240	放出試験 42	16		19		275
ABC粉末20型	2						2
ABC粉末50型	1				1		2

消 火 栓 設 備 (屋 内 外 消 火 栓)							
機 器 名	本 庁 舎		道 議 会 庁 舎		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
加圧送水装置	1		1				2
操 作 盤	1		1				2
消 火 栓	46	うち 屋外 3	31		3	屋外 市水 消火栓	80
起動スイッチ	44	直接 1 遠隔 43	31	直接 1 遠隔 30			75
表 示 灯	43		31				74
音 響 装 置	1		31				32
表 示 盤	2		1				3
水 源	1		1				2
呼 水 装 置	1		1				2
配 管	1		1		1		3
電 源 設 備	1		1				2
配 線	1		1				2
減 圧 装 置			1				1

耐 圧 試 験							
機 器 名	本 庁 舎		道 議 会 庁 舎		知 事 公 館		計
	数量	摘 要	数量	摘 要	数量	摘 要	
屋 内 消 火 栓	26	45A×15m					26
屋 外 消 火 栓	2	65A×20m			2	65A×20m	4

# 点 検 設 備 一 覧 表

(NO. 4)

避難設備（救助袋）			
設置場所	規 格	数 量	備 考
本庁舎 3 階	斜降式救助袋 齋田産業(株) ふ S - 001号	2	平成 4 年製
本庁舎 4 階		2	平成 4 年製
本庁舎 5 階		2	平成 4 年製
本庁舎 6 階		2	平成 4 年製
本庁舎 7 階		2	平成 4 年製
本庁舎 8 階		2	北側 平成 4 年製 南側 令和 4 年製
本庁舎 9 階		2	平成 4 年製
本庁舎 10階		2	北側 平成 4 年製 南側 令和 4 年製
本庁舎 11階		2	北側 平成 4 年製 南側 令和 4 年製
本庁舎 12階		2	平成 4 年製