

昇降機仕様書

北海道宗谷合同庁舎(本館・別館)

番号	宗谷1号機	宗谷2号機	宗谷3号機	宗谷4号機
住所	稚内市末広町4丁目2-27	稚内市末広町4丁目2-27	稚内市末広町4丁目2-27	稚内市末広町4丁目2-27
庁舎	北海道宗谷合同庁舎(本館)	北海道宗谷合同庁舎(本館)	北海道宗谷合同庁舎(本館)	北海道宗谷合同庁舎(別館)
メーカー	日立	日立	日立	日立
形式	P85-15-CO60	P85-15-CO60	DF-300S-U30	UAP-13-CO45
竣工	1987年12月	1987年12月	1987年12月	2001年5月
停止階床数	4	4	4	2
積載量	1,000kg	1,000kg	300kg	900kg
仕様	エレベーター:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス	小型荷物専用昇降機:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス
	インバータ(3F.~1000kg.60~45m/分)	インバータ(3F.~1000kg.60~45m/分)	小型荷物専用(4F.200kg.25m/分)	インバータ(2F.~1000kg.60~45m/分)
	停止階床数増減(1F増)	停止階床数増減(1F増)	-	-
	身体障害者用(車椅子仕様)	-	-	身体障害者用(車椅子仕様)
	遠隔点検機能付昇降機(マイコン)	遠隔点検機能付昇降機(マイコン)	-	遠隔点検機能付昇降機(マイコン)
	積載容量割り増し(1000~2000kg)	積載容量割り増し(1000~2000kg)	-	-
	地震時管制運転装置(普通P派検知付)	地震時管制運転装置(普通P派検知付)	-	地震時管制運転装置(普通P派検知付)
	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置	-	火災時管制運転装置
	自家発管制運転装置	停電時自動着床装置(ロープ式用)	-	停電時自動着床装置(ロープ式用)
	オートアナウンス装置	-	-	オートアナウンス装置
	マイコン式エレベーター群管理	マイコン式エレベーター群管理	-	-