

専門有識者からの助言（主なもの）

原子力専門有識者会合（第4回）（令和6年1月23日）

地震動評価（基準地震動）について

- ・専門用語で分かりにくいものがあるので、一般の方々に対し分かりやすい表現となるよう工夫する必要がある。（プラント施設についても同様）
- ・能登半島地震では複数の断層の連動による地震が発生したと指摘されているが、泊発電所の審査において、断層の連動性について考慮し評価していることを確認できた。

プラント施設（設計基準対象施設）について

- ・航空機の落下確率について、意図的なのか偶発的なものによるものなのか、説明が不足しているので、改めて、分かりやすさの観点から検討する必要がある。
- ・安全対策の実施内容だけではなく、対策による安全機能について評価していることを説明する必要がある。